

#125613#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	652,834	615,809	37.025
Количество тепловой энергии, система 2	187,947	162,569	25.378

Подпись исполнителя



#125611#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9950
Тип теплосчётчика БКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	1,787	0	283,71	280,9	0	280,4	278,39	0	0	24	0	0	49,6	43,3	6,37	0,52	0,44
25.03.2025	4,4	1,644	0	284,28	281,15	0	281,05	278,69	0	0	24	0	0	48,5	42,6	5,87	0,52	0,44
26.03.2025	6,9	1,583	0	285,05	282,18	0	282,08	279,86	0	0	24	0	0	47	41,4	5,61	0,52	0,44
27.03.2025	5,7	1,651	0	285,36	282,51	0	282,27	280,13	0	0	24	0	0	47,9	42,1	5,83	0,52	0,44
28.03.2025	8,9	1,409	0	286,58	283,87	0	283,86	281,73	0	0	24	0	0	44,7	39,7	4,96	0,52	0,44
29.03.2025	9,9	1,393	0	288,25	285,3	0	285,5	283,14	0	0	24	0	0	44,8	39,9	4,89	0,52	0,44
30.03.2025	6,8	1,531	0	288,01	284,74	0	285,08	282,48	0	0	24	0	0	46,4	41	5,37	0,52	0,44
31.03.2025	5,9	1,566	0	288,18	284,73	0	285,21	282,42	0	0	24	0	0	46,8	41,3	5,49	0,52	0,44
01.04.2025	-	1,718	0	286,27	282,64	0	283,06	280,2	0	0	24	0	0	48,6	42,5	6,07	0,52	0,44
02.04.2025	-	1,457	0	287,01	283,52	0	284,21	281,33	0	0	24	0	0	45,3	40,2	5,12	0,52	0,44
03.04.2025	-	1,273	0	288,65	285,25	0	286,06	283,21	0	0	24	0	0	43,4	38,9	4,46	0,52	0,44
04.04.2025	-	1,483	0	287,6	284,05	0	284,74	281,85	0	0	24	0	0	45,6	40,3	5,22	0,51	0,44
05.04.2025	-	2,071	0	285,95	281,91	0	282,14	279,1	0	0	24	0	0	53,4	46	7,36	0,51	0,44
06.04.2025	-	2,326	0	283,75	279,48	0	279,5	276,37	0	0	24	0	0	56,7	48,4	8,33	0,51	0,44
07.04.2025	-	1,979	0	284,03	280,1	0	280,38	277,37	0	0	24	0	0	52,2	45,1	7,07	0,52	0,44
08.04.2025	-	1,896	0	284,8	281,34	0	281,33	278,74	0	0	24	0	0	50,8	44	6,75	0,51	0,44
09.04.2025	-	1,864	0	284,37	281,22	0	280,94	278,64	0	0	24	0	0	50,5	43,8	6,65	0,51	0,44
10.04.2025	-	2,077	0	283,51	280,28	0	279,75	277,49	0	0	24	0	0	53,3	45,8	7,43	0,52	0,44
11.04.2025	-	1,785	0	284,54	281,55	0	281,23	279,05	0	0	24	0	0	49,4	43	6,35	0,52	0,44
12.04.2025	-	1,64	0	284,75	281,77	0	281,62	279,37	0	0	24	0	0	47,9	42,1	5,83	0,52	0,44
13.04.2025	-	1,291	0	285,57	283,01	0	282,95	280,93	0	0	24	0	0	43,8	39,2	4,55	0,52	0,44
14.04.2025	-	1,093	0	285,61	283,31	0	283,21	281,39	0	0	24	0	0	41,5	37,6	3,86	0,47	0,44
15.04.2025	-	0,508	0	124,38	123,35	0	123,32	122,51	0	0	24	0	0	42,3	38,2	4,11	0,43	0,44
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,9	26,1	-1,2	0,37	0,37
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	23,7	0,1	0,24	0,24
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	23,9	0,13	0,24	0,24
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24	0,21	0,23	0,24
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,5	0,23	0,23	0,24
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	23	0,2	0,23	0,23
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,5	0,14	0,23	0,23
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,2	0,11	0,22	0,22
Итого:	6,9	37,025	0	6410,21	6338,16	0	6339,89	6284,39	0	0	744	0	-	41,59	37,27	4,31	0,44	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.03.2025	615,809	66248,74	63967,31	0	65262,16	63257,91	0
23.04.2025	652,834	72658,95	70305,47	0	71602,05	69542,3	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#125612#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	0,847	0,276	56,61	50,72	55,51	50,01	5,5	24	0	0	65	54,8	10,27	0,4	0,14
25.03.2025	4,4	0,823	0,254	56,36	50,87	55,22	50,15	5,07	24	0	1	65,5	55,2	10,3	0,41	0,11
26.03.2025	6,9	0,801	0,232	56,06	51,04	54,95	50,32	4,63	24	0	0	65	54,7	10,32	0,4	0,11
27.03.2025	5,7	0,811	0,24	56,21	50,97	55,12	50,25	4,87	24	0	0	65	54,8	10,27	0,41	0,11
28.03.2025	8,9	0,87	0,291	56,63	50,36	55,51	49,64	5,87	24	0	0	65,1	54,7	10,39	0,41	0,11
29.03.2025	9,9	0,811	0,24	56,28	51,07	55,15	50,35	4,8	24	0	0	65,2	54,8	10,38	0,4	0,12
30.03.2025	6,8	0,825	0,268	56,32	50,64	55,23	49,92	5,31	24	0	0	64,9	54,8	10,14	0,4	0,12
31.03.2025	5,9	0,83	0,255	56,4	50,85	55,33	50,13	5,2	24	0	0	64,9	54,6	10,29	0,4	0,11
01.04.2025	-	0,868	0,284	56,61	50,54	55,51	49,82	5,69	24	0	0	65,2	54,6	10,53	0,4	0,11
02.04.2025	-	0,809	0,238	56,16	50,97	55,09	50,25	4,84	24	0	0	64,9	54,6	10,28	0,4	0,11
03.04.2025	-	0,816	0,25	56,26	50,9	55,19	50,18	5,01	24	0	0	65,1	54,8	10,26	0,4	0,11
04.04.2025	-	0,776	0,219	55,84	51,15	54,79	50,43	4,36	24	0	0	64,9	54,8	10,12	0,4	0,13
05.04.2025	-	0,867	0,286	56,67	50,55	55,56	49,83	5,73	24	0	0	65,4	54,9	10,43	0,39	0,18
06.04.2025	-	0,79	0,247	54,38	49,13	53,33	48,41	4,92	24	0	1	65,6	55,4	10,19	0,4	0,13
07.04.2025	-	0,806	0,226	56,54	51,58	55,39	50,86	4,53	24	0	1	65,6	55,2	10,4	0,4	0,11
08.04.2025	-	0,837	0,249	56,96	51,55	55,82	50,83	4,99	24	0	0	65,4	54,9	10,49	0,4	0,11
09.04.2025	-	0,827	0,247	56,8	51,48	55,7	50,76	4,94	24	0	0	65,1	54,8	10,39	0,4	0,13
10.04.2025	-	0,827	0,239	56,68	51,49	55,54	50,77	4,77	24	0	1	65,7	55,1	10,53	0,4	0,12
11.04.2025	-	0,799	0,228	56,59	51,61	55,48	50,89	4,59	24	0	0	65	54,8	10,22	0,4	0,14
12.04.2025	-	0,818	0,238	56,76	51,56	55,62	50,84	4,78	24	0	1	65,3	55	10,32	0,4	0,11
13.04.2025	-	0,839	0,28	57,09	51,1	55,96	50,38	5,58	24	0	0	64,8	54,9	9,93	0,4	0,11
14.04.2025	-	0,802	0,254	56,57	51,18	55,47	50,46	5,01	24	0	0	65	55,1	9,9	0,4	0,12
15.04.2025	-	0,787	0,237	56,49	51,46	55,41	50,74	4,67	24	0	1	65,2	55,3	9,91	0,4	0,11
16.04.2025	-	0,811	0,24	56,65	51,54	55,47	50,82	4,65	24	0	0	66,1	55,8	10,33	0,39	0,11
17.04.2025	-	0,827	0,274	56,36	50,62	55,23	49,9	5,33	24	0	0	66,1	56	10,07	0,4	0,12
18.04.2025	-	0,748	0,2	56,18	51,89	55,01	51,17	3,84	24	0	0	65,9	55,9	10,02	0,4	0,11
19.04.2025	-	0,82	0,256	56,71	51,28	55,54	50,56	4,98	24	0	0	66	55,8	10,19	0,41	0,11
20.04.2025	-	0,77	0,207	56,15	51,71	54,97	50,99	3,98	24	0	0	66	55,7	10,29	0,4	0,11
21.04.2025	-	0,857	0,279	56,97	51,09	55,81	50,37	5,44	24	0	0	66	55,6	10,42	0,4	0,11
22.04.2025	-	0,809	0,226	56,3	51,48	55,15	50,76	4,39	24	0	0	65,9	55,3	10,59	0,4	0,11
23.04.2025	-	0,85	0,257	56,61	51,15	55,45	50,43	5,02	24	0	0	66	55,3	10,7	0,4	0,1
Итого:	6,9	25,378	7,717	1749,2	1583,53	1714,51	1561,22	153,29	744	0	-	65,38	55,1	10,29	0,4	0,12

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	162,569	11625,35	10584,61	11393,6	10438,89
23.04.2025	187,947	13374,55	12168,14	13108,11	12000,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения