

#95536#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 02.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 02.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	277,444	277,444	0
Количество тепловой энергии, система 2	20,9	13,638	7.262

Подпись исполнителя



#95534#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 02.10.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205172
Номер системы 1
Отчёт сформирован 04.10.2024
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24	-0,16	0,2	0,26
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24	-0,14	0,2	0,26
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	24	-0,18	0,2	0,25
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	23,9	-0,17	0,2	0,25
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,5	23,6	-0,17	0,2	0,25
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,9	-0,23	0,2	0,25
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	22,2	-0,3	0,2	0,24
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,5	-0,33	0,2	0,24
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	21,2	-0,39	0,2	0,24
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	-	22,83	23,03	-0,23	0,2	0,25

Общее время работы системы 216 час.
Период нормальной работы системы 216 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	277,444	19007,47	17225,06	0	18652,16	16984,3	0
02.10.2024	277,444	19007,47	17225,06	0	18652,16	16984,3	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

#95535#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 02.10.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 04.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,746	0,19	58,32	54,2	57,13	53,48	3,65	24	0	0	65,7	55,9	9,81	0,4	0,35
25.09.2024	-	0,769	0,208	58,43	53,94	57,24	53,22	4,02	24	0	0	65,5	55,6	9,85	0,4	0,35
26.09.2024	-	0,751	0,191	58,15	53,99	56,98	53,27	3,71	24	0	0	65,5	55,6	9,85	0,4	0,35
27.09.2024	-	0,776	0,206	58,42	53,97	57,22	53,25	3,97	24	0	0	65,9	55,9	10,01	0,4	0,35
28.09.2024	-	0,766	0,197	58,3	54,04	57,1	53,32	3,78	24	0	0	65,8	55,7	10,08	0,4	0,35
29.09.2024	-	0,859	0,266	58,92	53,25	57,72	52,53	5,19	24	0	0	65,8	55,5	10,31	0,4	0,35
30.09.2024	-	0,89	0,29	59,06	52,89	57,86	52,17	5,69	24	0	0	65,8	55,4	10,43	0,4	0,35
01.10.2024	-	0,849	0,251	58,68	53,31	57,48	52,59	4,89	24	0	0	65,8	55,3	10,49	0,4	0,35
02.10.2024	-	0,856	0,244	58,65	53,45	57,46	52,73	4,73	24	0	0	66	55,3	10,72	0,4	0,35
Итого:	-	7,262	2,043	526,93	483,04	516,19	476,56	39,63	216	0	-	65,76	55,58	10,17	0,4	0,35

Общее время работы системы 216 час.
Период нормальной работы системы 216 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	13,638	1176,14	1117,69	1152,16	1102,28
02.10.2024	20,9	1703,07	1600,73	1668,35	1578,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

