

#121064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 79, Калининград

4395

9026

ТВ7 (АСЦП)

20124975

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,239	0	44,965	38,356	0	44,135	37,851	0	24	0	63,5	52,8	0,29	0	-
25.02.2025	3,265	0	46,316	39,707	0	45,453	39,177	0	24	0	63,6	53,1	0,08	0	-
26.02.2025	3,486	0	47,271	39,465	0	46,402	38,938	0	24	0	63,3	53,2	0,37	0	-
27.02.2025	3,311	0	45,371	38,292	0	44,538	37,785	0	24	0	63,4	53	0,45	0	-
28.02.2025	3,182	0	44,947	38,453	0	44,12	37,947	0	24	0	63,4	53	0,39	0	-
01.03.2025	3,257	0	44,767	38,202	0	43,931	37,692	0	24	0	64	53,3	0,47	0	-
02.03.2025	3,222	0	44,656	37,878	0	43,839	37,385	0	24	0	63	52,5	0,14	0	-
03.03.2025	3,395	0	45,656	38,369	0	44,804	37,861	0	24	0	63,6	53	0,16	0	-
04.03.2025	3,273	0	45,151	38,332	0	44,315	37,829	0	24	0	63,4	52,8	0,12	0	-
05.03.2025	3,188	0	45,079	38,397	0	44,257	37,901	0	24	0	62,7	52,3	0,04	0	-
06.03.2025	3,338	0	45,649	38,109	0	44,831	37,622	0	24	0	62,2	52	0,04	0	-
07.03.2025	3,199	0	45,33	38,285	0	44,52	37,793	0	24	0	62,2	52,1	0,13	0	-
08.03.2025	3,369	0	46,169	38,322	0	45,345	37,83	0	24	0	62,2	52,3	0,21	0	-
09.03.2025	2,918	0	44,097	38,194	0	43,312	37,704	0	24	0	62,1	52,2	0,21	0	-
10.03.2025	3,273	0	45,728	38,434	0	44,9	37,927	0	24	0	62,8	52,9	0,34	0	-
11.03.2025	3,154	0	45,125	38,428	0	44,295	37,919	0	24	0	63,1	53	0,12	0	-
12.03.2025	3,178	0	45,173	38,409	0	44,343	37,9	0	24	0	63,1	52,9	0,09	0	-
13.03.2025	3,21	0	45,099	38,316	0	44,274	37,812	0	24	0	63,1	52,8	0,19	0	-
14.03.2025	3,305	0	45,55	38,409	0	44,713	37,906	0	24	0	63,1	52,7	0,11	0	-
15.03.2025	3,325	0	45,47	38,279	0	44,635	37,779	0	24	0	63,1	52,6	0,12	0	-
16.03.2025	3,401	0	45,542	38,007	0	44,704	37,512	0	24	0	63,1	52,6	0,05	0	-
17.03.2025	3,392	0	45,456	37,965	0	44,622	37,468	0	24	0	63,1	52,6	0,05	0	-
18.03.2025	3,299	0	44,136	37,031	0	43,326	36,554	0	24	0	63	52,2	0,03	0	-
19.03.2025	3,117	0	42,69	36,309	0	41,906	35,843	0	24	0	63,1	52,1	0,09	0	-
20.03.2025	3,3	0	43,29	36,049	0	42,497	35,586	0	24	0	63,1	52,2	0,21	0	-
21.03.2025	3,229	0	43,024	36,023	0	42,239	35,559	0	24	0	63,1	52,4	0,33	0	-
22.03.2025	3,308	0	43,359	36,064	0	42,563	35,601	0	24	0	63,1	52,3	0,14	0	-
23.03.2025	3,314	0	43,134	35,778	0	42,343	35,317	0	24	0	63,1	52,2	0,07	0	-
Итого:	91,447	0	1258,2	1061,862	0	1235,162	1047,998	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,842														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	726,12	11884,799	10472,783	0	11668,146	10330,62	0	0	0
23.03.2025	817,566	13143	11534,643	0	12903,31	11378,619	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:17:37