

#121060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Коваль, ООО

1812 года 67А, Калининград

800

9027

ТВ7

20112257

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,437	0	28,547	0	0	27,766	0	0	24	0	0	0	79	58,1	0,5	0,46	-
22.02.2025	2,252	0	28,501	0	0	27,782	0	0	24	0	0	0	75,6	56,2	0,5	0,46	-
23.02.2025	2,167	0	27,907	0	0	27,227	0	0	24	0	0	0	74,1	55,1	0,49	0,46	-
24.02.2025	2,087	0	28,316	0	0	27,655	0	0	24	0	0	0	72,4	54,4	0,5	0,46	-
25.02.2025	1,862	0	27,858	0	0	27,218	0	0	24	0	0	0	71,8	55,4	0,49	0,46	-
26.02.2025	1,768	0	28,824	0	0	28,161	0	0	24	0	0	0	71,8	56,8	0,5	0,47	-
27.02.2025	1,998	0	29,253	0	0	28,574	0	0	24	0	0	0	72,1	55,4	0,5	0,47	-
28.02.2025	2,027	0	28,57	0	0	27,909	0	0	24	0	0	0	71,8	54,5	0,5	0,46	-
01.03.2025	2,053	0	28,003	0	0	27,356	0	0	24	0	0	0	71,9	54	0,49	0,46	-
02.03.2025	2,038	0	28,482	0	0	27,826	0	0	24	0	0	0	71,9	54,4	0,5	0,46	-
03.03.2025	1,989	0	28,033	0	0	27,398	0	0	24	0	0	0	71,1	53,8	0,49	0,46	-
04.03.2025	1,96	0	28,725	0	0	28,062	0	0	24	0	0	0	71,8	55,2	0,49	0,46	-
05.03.2025	1,769	0	29,5	0	0	28,816	0	0	24	0	0	0	72	57,4	0,5	0,46	-
06.03.2025	1,873	0	30,233	0	0	29,532	0	0	24	0	0	0	72,1	56,9	0,51	0,47	-
07.03.2025	1,509	0	28,253	0	0	27,639	0	0	24	0	0	0	69,4	56,4	0,48	0,44	-
08.03.2025	1,463	0	28,257	0	0	27,668	0	0	24	0	0	0	67,9	55,3	0,49	0,45	-
09.03.2025	1,58	0	28,238	0	0	27,655	0	0	24	0	0	0	67,6	53,9	0,49	0,46	-
10.03.2025	1,706	0	28,56	0	0	27,982	0	0	24	0	0	0	66,8	52,2	0,49	0,46	-
11.03.2025	1,736	0	26,559	0	0	26,002	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0,48	0,44	-
12.03.2025	1,741	0	26,346	0	0	25,79	0	0	24	0	0	0	68,4	52,3	0,48	0,45	-
13.03.2025	1,706	0	26,058	0	0	25,501	0	0	24	0	0	0	68,7	52,7	0,49	0,46	-
14.03.2025	2,1	0	28,767	0	0	28,088	0	0	24	0	0	0	72,8	54,9	0,5	0,47	-
15.03.2025	1,9	0	28,72	0	0	28,022	0	0	24	0	0	0	73,9	57,7	0,5	0,47	-
16.03.2025	1,933	0	28,742	0	0	28,049	0	0	24	0	0	0	73,6	57,2	0,5	0,47	-
17.03.2025	2,136	0	28,356	0	0	27,659	0	0	24	0	0	0	74,4	56	0,5	0,47	-
18.03.2025	2,078	0	28,861	0	0	28,187	0	0	24	0	0	0	72,3	54,7	0,5	0,47	-
19.03.2025	1,996	0	28,66	0	0	28,016	0	0	24	0	0	0	70,9	53,9	0,5	0,47	-
20.03.2025	1,849	0	28,296	0	0	27,689	0	0	24	0	0	0	69	53,1	0,5	0,46	-
Итого:	53,713	0	793,425	0	0	775,229	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,829																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	290,786	3836,942	0	0	3745,193	0	0	3938	517
20.03.2025	344,5	4630,368	0	0	4520,424	0	0	4610	517

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:19:13