

#126154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Коваль, ООО

1812 года 67А, Калининград

800

9027

ТВ7

20112257

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,809	0	28,248	0	0	27,66	0	0	24	0	0	0	67,9	52,3	0,5	0,46	4,4
22.03.2025	1,859	0	28,496	0	0	27,893	0	0	24	0	0	0	68,6	52,7	0,5	0,46	5,6
23.03.2025	1,75	0	27,39	0	0	26,827	0	0	24	0	0	0	67,4	51,9	0,48	0,45	5,7
24.03.2025	1,748	0	26,525	0	0	25,968	0	0	24	0	0	0	68,3	52,2	0,48	0,45	6,8
25.03.2025	1,783	0	27,819	0	0	27,233	0	0	23	0	0	1	68,3	52,7	0,48	0,45	5,5
26.03.2025	1,501	0	28,19	0	0	27,598	0	0	24	0	0	0	68,2	55,2	0,49	0,45	4,4
27.03.2025	1,734	0	28,207	0	0	27,614	0	0	24	0	0	0	68,3	53,3	0,49	0,46	6,9
28.03.2025	1,68	0	29,966	0	0	29,332	0	0	24	0	0	0	68,5	54,9	0,5	0,47	5,7
29.03.2025	1,449	0	29,996	0	0	29,361	0	0	24	0	0	0	68,6	56,8	0,51	0,47	8,9
30.03.2025	1,418	0	29,01	0	0	28,398	0	0	24	0	0	0	68,4	56,5	0,5	0,46	9,9
31.03.2025	1,733	0	28,705	0	0	28,101	0	0	24	0	0	0	68,3	53,6	0,49	0,46	6,8
01.04.2025	1,947	0	27,995	0	0	27,405	0	0	24	0	0	0	68,3	51,3	0,49	0,46	5,9
02.04.2025	1,876	0	27,732	0	0	27,147	0	0	24	0	0	0	68,4	51,9	0,49	0,46	-
03.04.2025	2,013	0	31,056	0	0	30,378	0	0	23	0	0	1	69,7	53,9	0,5	0,46	-
04.04.2025	1,995	0	30,472	0	0	29,797	0	0	24	0	0	0	70,3	54,3	0,5	0,46	-
05.04.2025	2,01	0	28,198	0	0	27,559	0	0	24	0	0	0	71,1	53,7	0,48	0,45	-
06.04.2025	2,137	0	27,814	0	0	27,153	0	0	24	0	0	0	72,9	54,2	0,48	0,45	-
07.04.2025	2,202	0	28,718	0	0	28,051	0	0	24	0	0	0	72,1	53,4	0,49	0,45	-
08.04.2025	2,13	0	28,063	0	0	27,44	0	0	24	0	0	0	70,4	51,8	0,48	0,45	-
09.04.2025	2,111	0	28,418	0	0	27,792	0	0	24	0	0	0	70,1	51,9	0,49	0,46	-
10.04.2025	2,151	0	27,449	0	0	26,834	0	0	24	0	0	0	70,7	51,6	0,49	0,46	-
11.04.2025	2,129	0	28,359	0	0	27,734	0	0	24	0	0	0	70,1	51,8	0,49	0,46	-
12.04.2025	2,12	0	29,234	0	0	28,584	0	0	24	0	0	0	70,5	52,7	0,5	0,46	-
13.04.2025	2,035	0	30,865	0	0	30,174	0	0	24	0	0	0	70,6	54,5	0,51	0,47	-
14.04.2025	0,836	0	14,387	0	0	14,065	0	0	24	0	0	0	70,7	56,5	0,24	0,22	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,3	23,4	0,01	0,02	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,3	22,6	0,04	0,05	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,9	22,1	0,05	0,05	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	1	22,9	22	0,05	0,06	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	46,156	0	701,312	0	0	686,098	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,024																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	344,5	4630,368	0	0	4520,424	0	0	4610	517
19.04.2025	390,656	5331,681	0	0	5206,523	0	0	5327	520

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 11:02:43