

#121059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ленинский пр-т 39-45, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 9192  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20129741  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 4,538      | 0            | 41,172   | 0          | 0          | 40,166   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 74        | 47,1      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 25.02.2025 | 4,556      | 0            | 45,629   | 0          | 0          | 44,578   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 71,6      | 47,2      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 26.02.2025 | 4,284      | 0            | 41,025   | 0          | 0          | 40,082   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 71,6      | 46,1      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 27.02.2025 | 4,114      | 0            | 41,4     | 0          | 0          | 40,487   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,9      | 45,7      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 28.02.2025 | 4,352      | 0            | 44,1     | 0          | 0          | 43,118   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 70,4      | 46,3      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 01.03.2025 | 4,543      | 0            | 43,917   | 0          | 0          | 42,883   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 72,5      | 47,2      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 02.03.2025 | 4,283      | 0            | 39,44    | 0          | 0          | 38,506   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 72,8      | 46,2      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 03.03.2025 | 3,975      | 0            | 38,028   | 0          | 0          | 37,174   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 70,7      | 45,2      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 04.03.2025 | 3,812      | 0            | 36,253   | 0          | 0          | 35,452   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 70,1      | 44,4      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 05.03.2025 | 3,588      | 0            | 33,865   | 0          | 0          | 33,126   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,5      | 43,7      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 06.03.2025 | 3,332      | 0            | 30,018   | 0          | 0          | 29,361   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,7      | 42,6      | 0,34       | 0,28       | -              |
| 07.03.2025 | 3,366      | 0            | 31,17    | 0          | 0          | 30,485   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,8      | 43,5      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 08.03.2025 | 3,326      | 0            | 32,06    | 0          | 0          | 31,369   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,1      | 43,8      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 09.03.2025 | 3,242      | 0            | 31,029   | 0          | 0          | 30,359   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,1      | 43,6      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 10.03.2025 | 2,84       | 0            | 24,791   | 0          | 0          | 24,25    | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,5      | 41,6      | 0,34       | 0,27       | -              |
| 11.03.2025 | 3,861      | 0            | 38,257   | 0          | 0          | 37,414   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,9      | 45,3      | 0,33       | 0,27       | -              |
| 12.03.2025 | 3,777      | 0            | 36,729   | 0          | 0          | 35,909   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 70,3      | 45,2      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 13.03.2025 | 4,106      | 0            | 38,301   | 0          | 0          | 37,405   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 72,3      | 46,1      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 14.03.2025 | 4,333      | 0            | 39,192   | 0          | 0          | 38,23    | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 74,2      | 47,2      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 15.03.2025 | 4,461      | 0            | 40,345   | 0          | 0          | 39,34    | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 74,8      | 47,8      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 16.03.2025 | 4,409      | 0            | 39,41    | 0          | 0          | 38,427   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 74,9      | 47,5      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 17.03.2025 | 4,753      | 0            | 43,194   | 0          | 0          | 42,101   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 75,5      | 48,5      | 0,31       | 0,28       | -              |
| 18.03.2025 | 4,27       | 0            | 38,501   | 0          | 0          | 37,562   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 74,1      | 46,9      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 19.03.2025 | 4,046      | 0            | 38,249   | 0          | 0          | 37,366   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 71,8      | 45,9      | 0,32       | 0,28       | -              |
| 20.03.2025 | 3,761      | 0            | 36,597   | 0          | 0          | 35,772   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 70,8      | 45,7      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 21.03.2025 | 3,62       | 0            | 36,028   | 0          | 0          | 35,255   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 68,9      | 44,4      | 0,33       | 0,28       | -              |
| 22.03.2025 | 3,601      | 0            | 34,617   | 0          | 0          | 33,844   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 70,4      | 45        | 0,33       | 0,28       | -              |
| 23.03.2025 | 3,516      | 0            | 33,79    | 0          | 0          | 33,058   | 0         | 0         | 24          | 3    | 0    | 0          | 69,3      | 43,9      | 0,33       | 0,28       | -              |
| Итого:     | 110,665    | 0            | 1047,107 | 0          | 0          | 1023,079 | 0         | 0         | 672         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 26,432     |              |          |            |            |          |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 599,143 | 5391,211 | 0      | 0      | 5261,022 | 0     | 0     | 5691    | 490    |
| 23.03.2025 | 709,809 | 6438,317 | 0      | 0      | 6284,101 | 0     | 0     | 6363    | 490    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2025 11:16:19