

#126153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Ленинский пр-т 39-45, Калининград
6837
9192
ТВ7
20129741
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,74	0	36,608	0	0	35,806	0	0	24	3	0	0	69,7	44,8	0,33	0,28	6,8
25.03.2025	3,48	0	35,118	0	0	34,358	0	0	24	3	0	0	69,4	45,2	0,33	0,28	5,5
26.03.2025	3,538	0	33,921	0	0	33,187	0	0	24	3	0	0	69,2	43,7	0,33	0,28	4,4
27.03.2025	3,649	0	36,042	0	0	35,264	0	0	24	3	0	0	69,1	44,4	0,33	0,27	6,9
28.03.2025	3,047	0	27,244	0	0	26,649	0	0	24	3	0	0	69,5	42,2	0,34	0,27	5,7
29.03.2025	2,824	0	25,684	0	0	25,134	0	0	24	3	0	0	68,9	42	0,34	0,27	8,9
30.03.2025	3,343	0	30,998	0	0	30,322	0	0	24	3	0	0	69,5	43,2	0,33	0,27	9,9
31.03.2025	3,472	0	33,126	0	0	32,404	0	0	24	3	0	0	69,5	43,9	0,33	0,27	6,8
01.04.2025	3,758	0	37,171	0	0	36,36	0	0	24	3	0	0	69,6	44,9	0,33	0,28	5,9
02.04.2025	3,199	0	29,723	0	0	29,076	0	0	24	3	0	0	69,4	43,2	0,34	0,28	-
03.04.2025	2,671	0	22,957	0	0	22,453	0	0	24	3	0	0	69,7	41,3	0,35	0,27	-
04.04.2025	3,173	0	29,541	0	0	28,9	0	0	24	3	0	0	69,2	43	0,34	0,27	-
05.04.2025	4,129	0	39,261	0	0	38,342	0	0	24	3	0	0	72,3	46,6	0,33	0,28	-
06.04.2025	4,578	0	42,826	0	0	41,772	0	0	24	3	0	0	74,3	48,2	0,33	0,28	-
07.04.2025	4,064	0	36,222	0	0	35,34	0	0	24	3	0	0	73,9	46,4	0,33	0,28	-
08.04.2025	3,979	0	37,96	0	0	37,088	0	0	24	3	0	0	71,5	45,9	0,33	0,28	-
09.04.2025	3,846	0	36,348	0	0	35,513	0	0	24	3	0	0	71,6	45,8	0,33	0,28	-
10.04.2025	4,203	0	41,083	0	0	40,132	0	0	24	3	0	0	71,9	46,9	0,33	0,28	-
11.04.2025	3,709	0	35,149	0	0	34,362	0	0	24	3	0	0	70,6	44,8	0,33	0,28	-
12.04.2025	3,267	0	31,295	0	0	30,608	0	0	24	3	0	0	69,7	44,3	0,33	0,27	-
13.04.2025	2,437	0	21,465	0	0	21,002	0	0	24	3	0	0	69,1	41,4	0,34	0,27	-
14.04.2025	2,104	0	16,735	0	0	16,376	0	0	24	3	0	0	68,9	38,2	0,35	0,26	-
15.04.2025	1,905	0	15,118	0	0	14,787	0	0	24	3	0	0	69,6	38,8	0,34	0,21	-
16.04.2025	2,113	0	18,096	0	0	17,728	0	0	24	3	0	0	66,8	38,4	0,34	0,18	-
17.04.2025	1,623	0	14,772	0	0	14,495	0	0	24	3	0	0	64	37,3	0,34	0,16	-
18.04.2025	1,334	0	12,092	0	0	11,878	0	0	24	3	0	0	62,1	35,2	0,29	0,15	-
19.04.2025	1,607	0	14,592	0	0	14,324	0	0	24	3	0	0	63,2	36,4	0,24	0,14	-
20.04.2025	1,997	0	18,267	0	0	17,907	0	0	24	3	0	0	65,6	39	0,25	0,14	-
21.04.2025	2,276	0	22,665	0	0	22,238	0	0	24	3	0	0	64,2	39,7	0,32	0,25	-
22.04.2025	2,607	0	24,279	0	0	23,781	0	0	24	3	0	0	67,3	41,1	0,43	0,36	-
23.04.2025	2,373	0	21,735	0	0	21,288	0	0	24	3	0	0	67,3	40,7	0,42	0,36	-
Итого:	94,045	0	878,093	0	0	858,874	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,462																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	709,809	6438,317	0	0	6284,101	0	0	6363	490
23.04.2025	803,855	7316,412	0	0	7142,977	0	0	7107	490

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 12:31:44