#5938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 28.04.2022

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР Потребитель Адрес потребителя Номер абонента Пролетарская 5а, Калининград 3598

Порядковый номер 8191

Тип теплосчётчика TB7 (ASCII) 16030818 Заводской номер

Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | р1, МПа | р2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2022 | 3,907 | 0 | 46,229 | 0 | 0 | 45,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 50,5 | 0,32 | 0,29 | - |
| 22.04.2022 | 1,838 | 0 | 20,441 | 0 | 0 | 20,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 46,9 | 0,3 | 0,29 | - |
| 23.04.2022 | 0,899 | 0 | 6,944 | 0 | 0 | 6,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 29,2 | 0,29 | 0,28 | - |
| 24.04.2022 | 0,922 | 0 | 6,918 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 28,4 | 0,29 | 0,28 | - |
| 25.04.2022 | 2,695 | 0 | 24,955 | 0 | 0 | 24,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 42,8 | 0,27 | 0,25 | - |
| 26.04.2022 | 3,307 | 0 | 33,715 | 0 | 0 | 32,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 44,7 | 0,19 | 0,18 | - |
| 27.04.2022 | 2,923 | 0 | 28,803 | 0 | 0 | 28,194 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 43,5 | 0,18 | 0,17 | - |
| 28.04.2022 | 1,086 | 0 | 9,868 | 0 | 0 | 9,668 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 39,7 | 0,1 | 0,27 | - |
| Итого: | 17,577 | 0 | 177,873 | 0 | 0 | 174,078 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,198 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 192 Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | М1, т | М2, т | М3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2022 | 1849,919 | 22614,991 | 0 | 0 | 22052,922 | 0 | 0 | 13444 | 562 |
| 28.04.2022 | 1867,495 | 22792,863 | 0 | 0 | 22227 | 0 | 0 | 13636 | 562 |

| Подпись абонента | |
|------------------------------|--|
| Представитель теплоснабжения | |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20.05.2022 8:04:58