

#120946#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградское ГОРПО

Баранова 30, Калининград (Администрация ГОРПО)

438

9603

ТВ7 (АСЦП)

22172227

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2025 | 3,365   | 0         | 28,037  | 0       | 0       | 27,256  | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,8   | 50,4   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 22.02.2025 | 2,77    | 0         | 22,735  | 0       | 0       | 22,155  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76     | 46,2   | 0,5     | 0,38    | -           |
| 23.02.2025 | 2,702   | 0         | 23,273  | 0       | 0       | 22,697  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 46,3   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 24.02.2025 | 2,315   | 0         | 20,465  | 0       | 0       | 19,984  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 44,9   | 0,5     | 0,38    | -           |
| 25.02.2025 | 2,813   | 0         | 27,548  | 0       | 0       | 26,921  | 0      | 0      | 20       | 4       | 71,3   | 46,3   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 26.02.2025 | 2,515   | 0         | 23,152  | 0       | 0       | 22,634  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 44,2   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 27.02.2025 | 2,386   | 0         | 21,379  | 0       | 0       | 20,904  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 43,1   | 0,51    | 0,38    | -           |
| 28.02.2025 | 2,574   | 0         | 24,268  | 0       | 0       | 23,727  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 44,6   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 01.03.2025 | 2,749   | 0         | 25,974  | 0       | 0       | 25,371  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 46,3   | 0,51    | 0,39    | -           |
| 02.03.2025 | 2,588   | 0         | 23,976  | 0       | 0       | 23,429  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 45,1   | 0,51    | 0,38    | -           |
| 03.03.2025 | 2,338   | 0         | 20,882  | 0       | 0       | 20,416  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 43,2   | 0,51    | 0,38    | -           |
| 04.03.2025 | 2,266   | 0         | 19,694  | 0       | 0       | 19,259  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 42     | 0,52    | 0,38    | -           |
| 05.03.2025 | 2,094   | 0         | 17,456  | 0       | 0       | 17,074  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 40,7   | 0,52    | 0,37    | -           |
| 06.03.2025 | 1,677   | 0         | 13,325  | 0       | 0       | 13,038  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 38,5   | 0,53    | 0,37    | -           |
| 07.03.2025 | 1,559   | 0         | 12,662  | 0       | 0       | 12,391  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 39     | 0,53    | 0,37    | -           |
| 08.03.2025 | 1,469   | 0         | 12,065  | 0       | 0       | 11,808  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 39,1   | 0,53    | 0,37    | -           |
| 09.03.2025 | 1,427   | 0         | 11,661  | 0       | 0       | 11,412  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 39,1   | 0,53    | 0,37    | -           |
| 10.03.2025 | 1,161   | 0         | 9,012   | 0       | 0       | 8,825   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 36,5   | 0,53    | 0,36    | -           |
| 11.03.2025 | 2,252   | 0         | 20,102  | 0       | 0       | 19,663  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 42,4   | 0,52    | 0,37    | -           |
| 12.03.2025 | 2,284   | 0         | 20,504  | 0       | 0       | 20,053  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 42,8   | 0,52    | 0,37    | -           |
| 13.03.2025 | 2,437   | 0         | 21,507  | 0       | 0       | 21,019  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 43,6   | 0,52    | 0,38    | -           |
| 14.03.2025 | 2,218   | 0         | 19,968  | 0       | 0       | 19,497  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 45,6   | 0,51    | 0,37    | -           |
| 15.03.2025 | 2,382   | 0         | 20,339  | 0       | 0       | 19,846  | 0      | 0      | 20       | 4       | 73,8   | 45,2   | 0,52    | 0,37    | -           |
| 16.03.2025 | 2,631   | 0         | 22,576  | 0       | 0       | 22,028  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,9   | 45,4   | 0,52    | 0,38    | -           |
| 17.03.2025 | 2,587   | 0         | 22,283  | 0       | 0       | 21,732  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 46,3   | 0,51    | 0,38    | -           |
| 18.03.2025 | 2,629   | 0         | 23,322  | 0       | 0       | 22,771  | 0      | 0      | 23       | 1       | 72,9   | 45,3   | 0,52    | 0,38    | -           |
| 19.03.2025 | 2,351   | 0         | 21,101  | 0       | 0       | 20,626  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 43,6   | 0,52    | 0,38    | -           |
| 20.03.2025 | 1,869   | 0         | 17,062  | 0       | 0       | 16,687  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 43,3   | 0,52    | 0,37    | -           |
| Итого:     | 64,408  | 0         | 566,328 | 0       | 0       | 553,223 | 0      | 0      | 663      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 15,384  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

663

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2025 | 1415,397 | 19622,224 | 0      | 2,409  | 19137,061 | 0     | 2,389 | 21038   | 45     |
| 20.03.2025 | 1479,803 | 20188,552 | 0      | 2,409  | 19690,283 | 0     | 2,389 | 21701   | 54     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:53:25