

#125592#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1300,254	1226,984	73.27

42.503 Р

Подпись исполнителя



#125589#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	2,862	239,23	234,46	233,93	230,74	3,19	24	0	0	70,4	58,1	12,22	0,54	0,38
25.03.2025	4,4	2,885	241,11	236,33	235,79	232,66	3,13	24	0	0	70,1	57,9	12,2	0,53	0,38
26.03.2025	6,9	2,801	240,28	235,39	235,01	231,71	3,3	24	0	0	69,8	57,9	11,9	0,53	0,38
27.03.2025	5,7	2,77	237,34	232,49	232,14	228,87	3,27	24	0	0	69,8	57,8	11,9	0,55	0,38
28.03.2025	8,9	2,874	253,22	248,09	247,61	244,17	3,44	24	0	0	70	58,5	11,58	0,55	0,38
29.03.2025	9,9	2,857	251,98	246,93	246,44	243,05	3,39	24	0	0	69,8	58,2	11,57	0,54	0,38
30.03.2025	6,8	2,835	248,39	243,45	242,93	239,59	3,34	24	0	0	70,1	58,4	11,65	0,53	0,38
31.03.2025	5,9	2,87	242,94	237,96	237,58	234,25	3,33	24	0	0	70,1	58	12,05	0,54	0,38
01.04.2025	-	2,856	243,14	237,75	237,75	234,04	3,71	24	0	0	70,2	58,2	11,99	0,55	0,38
02.04.2025	-	2,867	255,02	248,96	249,4	244,97	4,43	24	0	0	70,1	58,6	11,47	0,56	0,37
03.04.2025	-	2,89	263,53	257,59	257,64	253,41	4,23	24	0	0	70,4	59,3	11,19	0,54	0,38
04.04.2025	-	2,814	251,37	245,67	245,8	241,74	4,06	24	0	0	70,1	58,7	11,42	0,54	0,38
05.04.2025	-	3,051	249,09	399,3	243,15	392,56	-149,41	24	0	1	73,1	60,5	12,6	0,54	0,38
06.04.2025	-	3,265	246,9	318,01	240,74	312,44	-71,7	24	0	1	75	61,5	13,45	0,55	0,38
07.04.2025	-	3,131	249,24	243,54	243,14	239,35	3,79	24	0	0	74,2	61,3	12,84	0,54	0,38
08.04.2025	-	2,972	244,91	238,77	239,23	234,83	4,4	24	0	0	72	59,6	12,4	0,54	0,38
09.04.2025	-	2,997	247,82	241,78	242,03	237,77	4,26	24	0	0	72,4	60	12,36	0,54	0,38
10.04.2025	-	3,014	241,75	249,18	236,09	245,11	-9,02	24	0	1	72,4	59,7	12,7	0,54	0,38
11.04.2025	-	2,898	245,61	239,68	240,05	235,8	4,25	24	0	0	71	59	12,05	0,54	0,38
12.04.2025	-	2,87	245,53	239,77	240,14	236	4,14	24	0	0	70	58,1	11,93	0,55	0,38
13.04.2025	-	2,916	257,36	251,57	251,68	247,57	4,11	24	0	0	70	58,5	11,55	0,56	0,36
14.04.2025	-	2,776	266,54	260,61	260,71	256,36	4,35	24	0	0	69,9	59,3	10,62	0,52	0,34
15.04.2025	-	2,706	259,76	254,08	253,96	249,84	4,12	24	0	0	70,4	59,8	10,63	0,49	0,32
16.04.2025	-	1,554	247,73	240,92	242,29	236,48	5,81	24	0	0	69,9	63,5	6,39	0,47	0,31
17.04.2025	-	0,732	244,44	236,56	239,07	231,77	7,3	24	0	0	69,9	66,9	3,02	0,42	0,3
18.04.2025	-	0,675	216,42	209,28	211,75	205,13	6,62	24	0	0	69,2	66,1	3,16	0,38	0,29
19.04.2025	-	0,717	186,78	180,72	182,65	177,14	5,51	24	0	0	70	66,1	3,91	0,38	0,29
20.04.2025	-	0,775	193,79	187,48	189,35	183,57	5,78	24	0	0	71,8	67,7	4,06	0,43	0,39
21.04.2025	-	0,692	125,02	70	122,29	68,59	53,7	24	0	1	69,3	66,8	2,56	0,48	0,47
22.04.2025	-	0,647	97,39	0	95,27	0	95,27	24	0	1	69,6	62,7	6,85	0,49	0,47
23.04.2025	-	0,701	99,1	0	96,96	0	96,96	24	0	1	69,6	62,3	7,27	0,49	0,47
Итого:	6,9	73,27	7132,73	6966,32	6972,57	6849,51	123,06	744	0	-	70,66	60,61	10,05	0,51	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	1226,984	119105,28	110388,79	116237,3	108345,72
23.04.2025	1300,254	126238,01	117355,11	123209,87	115195,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения