

#120342#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	428,832	392,64	36.192

Подпись исполнителя _____



401

#120341#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0 9002
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00001000
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,439	54,27	54,615	52,932	54,034	-1,1	24	0	0	74,5	47,3	27,17	0,48	0,34
25.02.2025	-	1,403	56,51	56,93	55,195	56,339	-1,14	24	0	0	72,1	46,7	25,42	0,49	0,34
26.02.2025	-	1,319	51,08	51,5	49,895	50,989	-1,09	24	0	0	72,1	45,7	26,42	0,5	0,34
27.02.2025	-	1,26	50,805	51,28	49,675	50,79	-1,12	24	0	0	70,3	44,9	25,36	0,48	0,34
28.02.2025	-	1,299	51,63	52,05	50,467	51,547	-1,08	24	0	0	70,9	45,2	25,74	0,49	0,34
01.03.2025	-	1,43	55,715	56,175	54,382	55,589	-1,21	24	0	0	73,2	46,9	26,3	0,49	0,34
02.03.2025	-	1,359	51,55	51,965	50,321	51,438	-1,12	24	0	0	73,2	46,2	27	0,49	0,33
03.03.2025	-	1,264	48,985	49,37	47,874	48,901	-1,03	24	0	0	71,1	44,7	26,39	0,49	0,33
04.03.2025	-	1,212	46,555	46,87	45,511	46,436	-0,92	24	0	0	70,6	44	26,63	0,5	0,33
05.03.2025	-	1,187	46,335	46,765	45,314	46,336	-1,02	24	0	0	70	43,8	26,19	0,5	0,33
06.03.2025	-	1,158	44,91	45,455	43,917	45,043	-1,13	24	0	0	70,2	43,8	26,36	0,5	0,33
07.03.2025	-	1,177	47,225	47,675	46,182	47,222	-1,04	24	0	0	70,1	44,6	25,48	0,5	0,32
08.03.2025	-	1,203	50,14	50,71	49,039	50,216	-1,18	24	0	0	69,8	45,3	24,52	0,49	0,32
09.03.2025	-	1,175	49,055	49,67	47,983	49,187	-1,2	24	0	0	69,7	45,2	24,49	0,51	0,32
10.03.2025	-	1,088	43,705	44,33	42,743	43,91	-1,17	24	0	0	70	44,6	25,44	0,49	0,33
11.03.2025	-	1,144	46,07	46,635	45,048	46,189	-1,14	24	0	0	70,3	44,9	25,39	0,5	0,33
12.03.2025	-	1,189	47,75	48,165	46,675	47,692	-1,02	24	0	0	70,8	45,4	25,48	0,49	0,33
13.03.2025	-	1,22	45,84	46,115	44,756	45,659	-0,9	24	0	0	72,8	45,5	27,26	0,49	0,33
14.03.2025	-	1,37	50,895	51,25	49,632	50,708	-1,08	24	0	0	74,8	47,2	27,6	0,49	0,33
15.03.2025	-	1,533	61,905	62,425	60,348	61,69	-1,34	24	0	0	75,3	49,9	25,39	0,49	0,33
16.03.2025	-	1,478	57,45	57,795	55,996	57,134	-1,14	24	0	0	75,5	49,2	26,38	0,48	0,33
17.03.2025	-	1,561	60,255	60,665	58,71	59,962	-1,25	24	0	0	76,2	49,6	26,58	0,49	0,33
18.03.2025	-	1,401	53,25	53,65	51,936	53,073	-1,14	24	0	0	74,6	47,6	26,97	0,49	0,33
19.03.2025	-	1,337	52,85	53,315	51,621	52,772	-1,15	24	0	0	72,2	46,3	25,89	0,49	0,33
20.03.2025	-	1,34	57,76	58,37	56,446	57,743	-1,3	24	0	0	71,3	47,6	23,73	0,5	0,33
21.03.2025	-	1,204	50,205	50,71	49,114	50,223	-1,11	24	0	0	69,5	45	24,51	0,5	0,33
22.03.2025	-	1,267	53,145	53,675	51,952	53,127	-1,18	24	0	0	70,7	46,3	24,38	0,5	0,33
23.03.2025	-	1,175	47,915	48,465	46,868	48,006	-1,14	24	0	0	69,6	44,6	25,07	0,5	0,33
Итого:	-	36,192	1433,76	1446,595	1400,532	1431,955	-31,44	672	0	-	71,84	46	25,84	0,49	0,33

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	392,64	15037,99	15129,94	14667,19	14966,576
23.03.2025	428,832	16471,75	16576,535	16067,722	16398,531

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____