

#123719#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 16.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	454,907	428,832	26.075

Подпись исполнителя



#123718#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00001000
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.04.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	1,194	47,865	48,325	46,811	47,868	-1,06	24	0	0	70,1	44,6	25,51	0,5	0,33
25.03.2025	-	1,265	55,895	56,545	54,664	55,957	-1,29	24	0	0	69,9	46,8	23,14	0,5	0,32
26.03.2025	-	1,112	44,7	45,205	43,727	44,787	-1,06	24	0	0	69,5	44,1	25,43	0,49	0,32
27.03.2025	-	1,135	45,59	46,1	44,6	45,675	-1,08	24	0	0	69,5	44	25,45	0,5	0,32
28.03.2025	-	1,122	45,37	45,91	44,373	45,476	-1,1	24	0	0	69,8	44,5	25,28	0,5	0,32
29.03.2025	-	1,08	44,335	44,835	43,376	44,411	-1,03	24	0	0	69,4	44,5	24,9	0,5	0,32
30.03.2025	-	1,107	45,22	45,725	44,228	45,288	-1,06	24	0	0	69,8	44,8	25,03	0,49	0,32
31.03.2025	-	1,113	44,98	45,47	43,995	45,04	-1,04	24	0	0	69,8	44,5	25,3	0,5	0,32
01.04.2025	-	1,148	46,115	46,735	45,103	46,295	-1,19	24	0	0	69,9	44,5	25,43	0,51	0,32
02.04.2025	-	1,15	47,58	48,185	46,539	47,719	-1,18	24	0	0	69,8	45,1	24,7	0,52	0,32
03.04.2025	-	1,101	44,775	45,3	43,79	44,864	-1,07	24	0	0	70,1	45	25,14	0,5	0,32
04.04.2025	-	1,109	45,175	45,565	44,191	45,134	-0,94	24	0	0	69,7	44,6	25,09	0,51	0,33
05.04.2025	-	1,272	49,38	49,87	48,213	49,357	-1,14	24	0	0	72,8	46,4	26,38	0,5	0,33
06.04.2025	-	1,417	55,17	55,64	53,799	55,02	-1,22	24	0	0	74,8	48,5	26,32	0,5	0,33
07.04.2025	-	1,34	51,98	52,55	50,709	51,979	-1,27	24	0	0	74,2	47,8	26,4	0,49	0,32
08.04.2025	-	1,277	50,635	51,285	49,464	50,768	-1,3	24	0	0	71,9	46,1	25,81	0,5	0,33
09.04.2025	-	1,282	51,09	51,655	49,901	51,126	-1,23	24	0	0	72,2	46,5	25,68	0,5	0,33
10.04.2025	-	1,312	53,19	53,825	51,948	53,261	-1,31	24	0	0	72,3	47	25,25	0,5	0,32
11.04.2025	-	1,187	47,71	48,275	46,633	47,798	-1,16	24	0	0	70,9	45,4	25,44	0,5	0,32
12.04.2025	-	1,192	50,805	51,435	49,684	50,915	-1,23	24	0	0	70,1	46,1	23,98	0,51	0,32
13.04.2025	-	0,943	36,975	37,29	36,174	36,954	-0,78	24	0	1	69,5	43,4	26,07	0,51	0,31
14.04.2025	-	0,781	30,65	30,965	29,988	30,688	-0,7	24	0	1	69,2	43,2	26,05	0,53	0,26
15.04.2025	-	0,436	18	18,25	17,602	18,07	-0,47	24	0	1	70,1	45,4	24,76	0,23	0,24
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,3	23,6	1,63	0,23	0,24
Итого:	-	26,075	1053,185	1064,94	1029,512	1054,45	-24,91	576	0	-	68,77	44,43	24,34	0,48	0,31

Общее время работы системы 576 час.
Период нормальной работы системы 576 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	428,832	16471,75	16576,535	16067,722	16398,531
16.04.2025	454,907	17524,935	17641,475	17097,234	17452,981

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____