

#111794#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 23.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	343,424	298,093	45.331

Подпись исполнителя



#111793#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00001000
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	1,451	53,78	54,435	52,421	53,844	-1,42	24	0	0	75,5	47,8	27,67	0,49	0,33
25.12.2024	2,1	1,437	55,1	55,745	53,738	55,139	-1,4	24	0	0	74,6	47,8	26,73	0,49	0,34
26.12.2024	3,8	1,326	52,67	53,355	51,455	52,82	-1,36	24	0	0	71,7	46	25,76	0,49	0,34
27.12.2024	5,3	1,223	46,74	47,415	45,68	46,973	-1,29	24	0	0	71,1	44,3	26,76	0,48	0,34
28.12.2024	4,3	1,269	52,31	53,115	51,164	52,605	-1,44	24	0	0	69,8	44,9	24,81	0,5	0,34
29.12.2024	3,9	1,32	52,12	52,88	50,926	52,353	-1,43	24	0	0	71,6	45,7	25,91	0,5	0,34
30.12.2024	4,8	1,29	51,69	52,38	50,522	51,865	-1,34	24	0	0	71	45,5	25,54	0,5	0,34
31.12.2024	5,5	1,249	49,6	50,26	48,49	49,779	-1,29	24	0	0	70,6	44,9	25,76	0,49	0,34
01.01.2025	4,2	1,282	51,935	52,665	50,763	52,141	-1,38	24	0	0	70,9	45,7	25,27	0,49	0,34
02.01.2025	4	1,356	51,83	52,5	50,592	51,966	-1,37	24	0	0	73,2	46,4	26,81	0,5	0,34
03.01.2025	-0,5	1,602	58,65	59,265	57,067	58,557	-1,49	24	0	0	78,3	50,2	28,05	0,49	0,34
04.01.2025	-0,9	1,695	61,57	62,12	59,857	61,346	-1,49	24	0	0	79,7	51,4	28,29	0,49	0,34
05.01.2025	-1,8	1,704	61,03	61,58	59,311	60,807	-1,5	24	0	0	80,3	51,6	28,7	0,49	0,34
06.01.2025	-1,4	1,664	61,81	62,38	60,114	61,603	-1,49	24	0	0	79	51,4	27,66	0,49	0,34
07.01.2025	4,9	1,323	53,805	54,55	52,582	53,998	-1,42	24	0	0	71,3	46,2	25,16	0,49	0,34
08.01.2025	2,3	1,433	56,905	57,69	55,553	57,075	-1,52	24	0	0	73,1	47,3	25,8	0,49	0,34
09.01.2025	0,7	1,545	58,41	59,11	56,913	58,438	-1,52	24	0	0	76,1	49	27,12	0,49	0,34
10.01.2025	-	1,436	53,225	53,95	51,895	53,373	-1,48	24	0	0	75,1	47,4	27,66	0,49	0,34
11.01.2025	-	1,58	57,23	57,895	55,701	57,221	-1,52	24	0	0	78	49,6	28,34	0,49	0,33
12.01.2025	-	1,592	56,945	57,62	55,409	56,946	-1,54	24	0	0	78,4	49,7	28,71	0,48	0,33
13.01.2025	-	1,708	64,88	65,575	63,128	64,76	-1,63	24	0	0	78,4	51,4	27,03	0,48	0,34
14.01.2025	-	1,641	62,09	62,755	60,454	62,006	-1,55	24	0	0	77,3	50,2	27,12	0,48	0,33
15.01.2025	-	1,373	54,54	55,33	53,253	54,75	-1,5	24	0	0	72,7	46,9	25,78	0,48	0,33
16.01.2025	-	1,409	56,385	57,155	55,071	56,565	-1,49	24	0	0	72,2	46,6	25,57	0,49	0,34
17.01.2025	-	1,342	52,02	52,785	50,815	52,262	-1,45	24	0	0	72	45,6	26,39	0,49	0,33
18.01.2025	-	1,342	54,245	55,005	53,014	54,453	-1,44	24	0	0	71,2	45,9	25,3	0,49	0,34
19.01.2025	-	1,424	58,05	58,825	56,699	58,208	-1,51	24	0	0	72,1	47	25,12	0,48	0,33
20.01.2025	-	1,587	61,04	61,725	59,483	61,015	-1,53	24	0	0	76	49,3	26,67	0,49	0,34
21.01.2025	-	1,591	58,91	59,565	57,351	58,865	-1,51	24	0	0	77,5	49,8	27,72	0,49	0,34
22.01.2025	-	1,569	56,85	57,535	55,335	56,87	-1,54	24	0	0	77,8	49,5	28,34	0,49	0,34
23.01.2025	-	1,567	57,46	58,065	55,937	57,392	-1,46	24	0	0	77,6	49,6	28,01	0,49	0,33
Итого:	2,7	45,33	1733,825	1755,23	1690,693	1735,995	-45,3	744	0	-	74,65	47,89	26,76	0,49	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	298,093	11477,44	11533,715	11198,581	11411,581
23.01.2025	343,424	13211,265	13288,945	12889,274	13147,576

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения