

#126148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя	Бахчисарайская 20-22, Калининград (отопление)
Номер абонента	4395
Порядковый номер	9320
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20125007
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,023	0	174,225	0	0	172,4	0	0	24	1	0	0	47,6	37,8	0,52	0,41	6,8
25.03.2025	7,253	0	174,26	0	0	172,35	0	0	24	1	0	0	48,4	38,4	0,51	0,41	5,5
26.03.2025	6,396	0	174,1	0	0	172,458	0	0	24	1	0	0	45,4	36,5	0,52	0,41	4,4
27.03.2025	6,667	0	174,095	0	0	172,379	0	0	24	1	0	0	46,3	37,1	0,52	0,41	6,9
28.03.2025	5,845	0	174	0	0	172,457	0	0	24	1	0	0	44	35,9	0,52	0,41	5,7
29.03.2025	5,728	0	174,03	0	0	172,478	0	0	24	1	0	0	44,1	36,2	0,52	0,41	8,9
30.03.2025	5,845	0	174,02	0	0	172,458	0	0	24	1	0	0	44,3	36,3	0,52	0,41	9,9
31.03.2025	6,285	0	174,06	0	0	172,404	0	0	24	1	0	0	45,5	36,8	0,52	0,42	6,8
01.04.2025	7,132	0	174,145	0	0	172,306	0	0	24	1	0	0	47,9	38	0,52	0,42	5,9
02.04.2025	6,418	0	174,055	0	0	172,361	0	0	24	1	0	0	45,9	37,1	0,52	0,42	-
03.04.2025	5,51	0	173,94	0	0	172,445	0	0	24	1	0	0	43,4	35,8	0,52	0,41	-
04.04.2025	6,11	0	174,02	0	0	172,414	0	0	24	1	0	0	44,8	36,4	0,51	0,41	-
05.04.2025	8,487	0	174,335	0	0	172,109	0	0	24	1	0	0	52,5	40,7	0,5	0,41	-
06.04.2025	9,513	0	174,475	0	0	171,982	0	0	24	1	0	0	55,5	42,3	0,49	0,4	-
07.04.2025	8,165	0	174,375	0	0	172,246	0	0	24	1	0	0	51,2	39,9	0,5	0,4	-
08.04.2025	7,732	0	174,39	0	0	172,398	0	0	24	1	0	0	49,7	39	0,51	0,41	-
09.04.2025	7,783	0	174,415	0	0	172,412	0	0	24	1	0	0	49,7	38,9	0,51	0,41	-
10.04.2025	8,64	0	174,525	0	0	172,294	0	0	24	1	0	0	52,4	40,5	0,5	0,4	-
11.04.2025	7,276	0	174,345	0	0	172,468	0	0	24	1	0	0	48,2	38,1	0,51	0,41	-
12.04.2025	6,915	0	174,32	0	0	172,488	0	0	24	1	0	0	47,5	38	0,51	0,41	-
13.04.2025	5,277	0	174,125	0	0	172,68	0	0	24	1	0	0	42,5	35,3	0,52	0,42	-
14.04.2025	4,671	0	174,115	0	0	172,764	0	0	24	1	0	0	41,3	34,9	0,52	0,41	-
15.04.2025	2,544	0	85,865	0	0	85,145	0	0	24	1	0	0	42,9	35,8	0,4	0,35	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	21,2	22,6	0,28	0,28	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	21,1	21,8	0,27	0,27	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	21,6	21,8	0,26	0,27	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	21,8	22,2	0,26	0,27	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	21,4	21,4	0,26	0,27	-
Итого:	153,215	0	3918,235	0	0	3877,896	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,595																

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1416,776	28781,17	0	0	28418,213	0	0	6298	554
20.04.2025	1569,991	32699,405	0	0	32296,11	0	0	6970	554

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 14:55:19