

#98886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 06.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель	ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти
Адрес потребителя	Калининградской области
Номер абонента	Дмитрия Донского 1, Калининград
Порядковый номер	6037
Тип теплосчётчика	1124
Заводской номер	SKM-01
Номер системы	31062
	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
07.10.2024	3,402	73,5	24	0	50,3	25,6	-
08.10.2024	4,667	110,5	24	0	69,1	32,7	-
09.10.2024	4,475	107,43	24	0	69,2	33,3	-
10.10.2024	4,296	101,98	24	0	69,8	33,6	-
11.10.2024	4,075	96,75	24	0	69,5	33,3	-
12.10.2024	4,056	96,01	24	0	69,3	33	-
13.10.2024	4,054	95,13	24	0	69,6	33	-
14.10.2024	4,152	95,85	24	0	70	32,7	-
15.10.2024	4,028	93,83	24	0	69,6	32,6	-
16.10.2024	3,864	89,69	24	0	68,9	31,9	-
17.10.2024	3,968	90,53	24	0	69,6	31,9	-
18.10.2024	3,955	91,03	24	0	69,2	31,8	-
19.10.2024	3,872	88,63	24	0	69,7	32,1	-
20.10.2024	3,788	89,88	24	0	69,4	33,2	-
Итого:	56,652	1320,74	336	0	0	0	0
Гкал	48,72						

Общее время работы системы, ч	336
Период нормальной работы системы, ч	336

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
06.10.2024	4835,049	112236,3	32505,42
20.10.2024	4891,701	113557,04	32841,42

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2024 8:14:13