

#31744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель	ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти
Адрес потребителя	Калининградской области
Номер абонента	Дмитрия Донского 1, Калининград
Порядковый номер	6037
Тип теплосчётчика	1124
Заводской номер	SKM-01
Номер системы	31062
	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
11.10.2023	0,342	34,12	24	0	38,1	33,3	-
12.10.2023	1,572	42,54	24	0	49,5	30,2	-
13.10.2023	3,41	76,88	24	0	68,7	30,6	-
14.10.2023	2,8	61,07	24	0	68,9	29,4	-
15.10.2023	3,965	92,52	24	0	68,6	31,7	-
16.10.2023	4,997	120,44	24	0	69,4	33,7	-
17.10.2023	5,712	143,04	24	0	69,8	35,3	-
18.10.2023	6,065	161,79	24	0	69,2	36,9	-
19.10.2023	6,162	164,86	24	0	69,8	37,4	-
20.10.2023	6,257	150,42	24	0	72,3	36,5	-
Итого:	41,282	1047,68	240	0	0	0	0
Гкал	35,502						

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
10.10.2023	3530,569	81047,53	23817,45
20.10.2023	3571,851	82095,21	24057,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 9:03:25