

#5885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8962
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5285
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,735	0	90,621	0	0	89,702	0	0	20,3	3,7	1	32774	46,8	37	0	0,37	0,32	0	4,8
25.03.2021	0,683	0	93,101	0	0	92,296	0	0	24	0	0	0	43,4	36	0	0,39	0,36	0	6,9
26.03.2021	0,706	0	93,396	0	0	92,55	0	0	24	0	0	0	44,4	36,8	0	0,4	0,36	0	5,1
27.03.2021	0,69	0	96,335	0	0	95,492	0	0	24	0	0	0	43,7	36,5	0	0,39	0,35	0	8,7
28.03.2021	0,717	0	98,055	0	0	97,173	0	0	24	0	0	0	44,2	36,9	0	0,4	0,36	0	5,8
29.03.2021	0,679	0	97,19	0	0	96,342	0	0	24	0	0	0	43,6	36,5	0	0,39	0,35	0	7,8
30.03.2021	0,592	0	96,44	0	0	95,706	0	0	24	0	0	0	41,1	34,9	0	0,37	0,33	0	9,8
31.03.2021	0,599	0	96,775	0	0	96,023	0	0	24	0	0	2	41,4	35,2	0	0,38	0,34	0	8,7
01.04.2021	0,741	0	97,295	0	0	96,378	0	0	24	0	0	0	45,2	37,5	0	0,4	0,36	0	4,7
02.04.2021	0,81	0	98,181	0	0	97,204	0	0	24	0	0	0	46,4	38,1	0	0,41	0,37	0	3,8
03.04.2021	0,867	0	98,206	0	0	97,166	0	0	24	0	0	0	47,8	38,9	0	0,42	0,37	0	3,8
04.04.2021	0,787	0	97,901	0	0	96,957	0	0	24	0	0	0	45,7	37,6	0	0,41	0,37	0	4,2
05.04.2021	0,853	0	97,995	0	0	96,969	0	0	24	0	0	0	47,6	38,8	0	0,41	0,37	0	2,7
06.04.2021	0,854	0	96,615	0	0	95,598	0	0	24	0	0	0	47,8	38,8	0	0,41	0,37	0	2,6
07.04.2021	0,889	0	97,62	0	0	96,587	0	0	24	0	0	0	47,9	38,7	0	0,41	0,37	0	2,8
08.04.2021	0,833	0	97,711	0	0	96,737	0	0	24	0	0	0	46,4	37,8	0	0,41	0,36	0	4,3
09.04.2021	0,741	0	97,83	0	0	96,932	0	0	24	0	0	0	44,6	37	0	0,4	0,35	0	7,2
10.04.2021	0,754	0	97,771	0	0	96,871	0	0	24	0	0	0	44,7	36,9	0	0,4	0,36	0	4,9
11.04.2021	0,638	0	98,321	0	0	97,52	0	0	24	0	0	2	41,9	35,4	0	0,39	0,35	0	10,3
12.04.2021	0,657	0	99,151	0	0	98,329	0	0	24	0	0	0	42,6	35,9	0	0,39	0,35	0	7,7
13.04.2021	0,742	0	99,085	0	0	98,163	0	0	24	0	0	0	45	37,4	0	0,41	0,37	0	4,7
14.04.2021	0,784	0	99,166	0	0	98,205	0	0	24	0	0	0	45,8	37,8	0	0,42	0,38	0	4,1
15.04.2021	0,743	0	99,031	0	0	98,119	0	0	24	0	0	0	44,7	37,1	0	0,41	0,36	0	5,8
16.04.2021	0,727	0	98,931	0	0	98,056	0	0	24	0	0	0	43,9	36,5	0	0,4	0,36	0	5,6
17.04.2021	0,641	0	98,535	0	0	97,734	0	0	24	0	0	0	42,3	35,7	0	0,39	0,35	0	8,3
18.04.2021	0,503	0	98,815	0	0	98,144	0	0	24	0	0	2	38,8	33,7	0	0,38	0,34	0	10,4
19.04.2021	0,495	0	99,006	0	0	98,316	0	0	24	0	0	2	39,3	34,2	0	0,38	0,34	0	11
20.04.2021	0,519	0	98,07	0	0	97,337	0	0	24	0	0	2	40,7	35,4	0	0,39	0,34	0	9,9
21.04.2021	0,558	0	96,701	0	0	95,911	0	0	24	0	0	0	42,3	36,5	0	0,39	0,35	0	8,6
22.04.2021	0,686	0	96,655	0	0	95,743	0	0	24	0	0	0	45,3	38,1	0	0,4	0,36	0	4,6
23.04.2021	0,724	0	96,986	0	0	96,059	0	0	24	0	0	0	45,5	38	0	0,4	0,36	0	-
Итого:	21,947	0	3017,491	0	0	2990,319	0	0	740,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,947																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740,3

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2021	734,585	80426,539	0	0	79432,664	0	0	19589,65	695,98	12486,83	0,02
23.04.2021	756,532	83444,031	0	0	82422,984	0	0	20329,95	1436,28	12490,53	3,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:47:05