

#126144#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
4395
8962
ВКТ-9
5285
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,801	0	72,31	0	0	71,55	0	0	24	0	0	0	47,8	36,6	0	0,49	0,48	0	-
25.03.2025	0,805	0	72,85	0	0	72,086	0	0	24	0	0	0	47,8	36,6	0	0,49	0,48	0	-
26.03.2025	0,794	0	72,521	0	0	71,76	0	0	24	0	0	0	47,7	36,7	0	0,49	0,47	0	-
27.03.2025	0,793	0	72,115	0	0	71,36	0	0	24	0	0	0	47,7	36,6	0	0,49	0,47	0	-
28.03.2025	0,79	0	71,28	0	0	70,521	0	0	24	0	0	0	48,1	36,9	0	0,49	0,48	0	-
29.03.2025	0,79	0	71,895	0	0	71,121	0	0	24	0	0	0	48,4	37,3	0	0,49	0,47	0	-
30.03.2025	0,762	0	71,025	0	0	70,267	0	0	24	0	0	0	48,2	37,3	0	0,48	0,47	0	-
31.03.2025	0,768	0	71,17	0	0	70,418	0	0	24	0	0	0	48	37	0	0,49	0,47	0	-
01.04.2025	0,775	0	71,85	0	0	71,106	0	0	24	0	0	0	47,5	36,6	0	0,49	0,48	0	-
02.04.2025	0,778	0	72,565	0	0	71,812	0	0	24	0	0	0	47,5	36,7	0	0,49	0,48	0	-
03.04.2025	0,68	0	71,81	0	0	71,129	0	0	24	0	0	0	45,5	35,9	0	0,49	0,47	0	-
04.04.2025	0,649	0	71,845	0	0	71,193	0	0	24	0	0	0	44,5	35,4	0	0,5	0,48	0	-
05.04.2025	0,676	0	71,665	0	0	71,019	0	0	24	0	0	0	44,4	34,9	0	0,5	0,48	0	-
06.04.2025	0,732	0	72,836	0	0	72,161	0	0	24	0	0	0	44,9	34,8	0	0,5	0,48	0	-
07.04.2025	0,722	0	72,756	0	0	72,097	0	0	24	0	0	0	44,5	34,5	0	0,5	0,48	0	-
08.04.2025	0,712	0	71,645	0	0	70,994	0	0	24	0	0	0	44,6	34,5	0	0,5	0,48	0	-
09.04.2025	0,681	0	71,065	0	0	70,434	0	0	24	0	0	0	44,1	34,4	0	0,48	0,46	0	-
10.04.2025	0,871	0	71,095	0	0	70,307	0	0	24	0	0	0	48,9	36,5	0	0,47	0,45	0	-
11.04.2025	0,926	0	71,61	0	0	70,74	0	0	24	0	0	0	51,3	38,2	0	0,46	0,45	0	-
12.04.2025	0,878	0	70,595	0	0	69,765	0	0	24	0	0	0	50,5	37,9	0	0,46	0,45	0	-
13.04.2025	0,88	0	71,22	0	0	70,356	0	0	24	0	0	0	51,3	38,7	0	0,46	0,45	0	-
14.04.2025	0,46	0	44,74	0	0	44,249	0	0	22,57	1,47	1	32768	48,4	32,2	0	0,41	0,4	0	-
Итого:	16,723	0	1552,463	0	0	1536,445	0	0	526,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,723																		

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч526,57

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	161,219	11784,838	0	0	11631,18	0	0	3964,33	696	1664,88	0
14.04.2025	177,942	13337,309	0	0	13167,627	0	0	4490,9	1222,57	1666,35	1,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 14:01:07