

#126145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)

4395

8963

ВКТ-9

5285

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,615	0	22,17	13,447	0	21,828	13,338	0	24	0	524288	0	57,4	42	0	0,01	0,11	0	5,5
25.03.2025	0,661	0	22,945	13,282	0	22,589	13,173	0	24	0	524288	128	57,7	42,1	0	0,01	0,1	0	4,4
26.03.2025	0,447	0	17,507	11,795	0	17,239	11,7	0	20	4	524290	33408	57,3	41,8	0	0,01	0,14	0	6,9
27.03.2025	0,533	0	19,548	12,14	0	19,243	12,038	0	19,87	4,13	786434	33408	57,8	42,6	0	0,02	0,15	0	5,7
28.03.2025	0,614	0	23,073	14,56	0	22,713	14,435	0	24	0	524288	0	57,8	43,1	0	0,01	0,15	0	8,9
29.03.2025	0,605	0	22,9	14,51	0	22,544	14,385	0	24	0	524288	128	57,7	43,2	0	0,01	0,15	0	9,9
30.03.2025	0,686	0	24,26	14,185	0	23,878	14,061	0	24	0	524288	0	58,1	43,5	0	0,01	0,14	0	6,8
31.03.2025	0,59	0	23,213	15,515	0	22,85	15,381	0	24	0	524288	128	57,9	43,1	0	0,01	0,17	0	5,9
01.04.2025	0,175	0	7,928	6,137	0	7,803	6,085	0	7,98	16,02	524290	33408	57,9	42,9	0	0,01	0,16	0	-
02.04.2025	0,48	0	16,965	10,027	0	16,696	9,94	0	16	8	524290	33408	58,3	43,3	0	0,01	0,16	0	-
03.04.2025	0,617	0	22,733	14,182	0	22,375	14,06	0	24	0	524288	0	58,1	43,1	0	0,01	0,17	0	-
04.04.2025	0,44	0	18,392	13,21	0	18,104	13,097	0	20	4	524288	33408	58	43	0	0,01	0,17	0	-
05.04.2025	0,03	0	1,492	1,22	0	1,47	1,21	0	2	22	524290	33408	56,9	42	0	0,01	0,16	0	-
06.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,9	42,5	0	0,01	0,15	0	-
07.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	42,2	0	0,01	0,16	0	-
08.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,6	42	0	0,01	0,16	0	-
09.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,4	41,9	0	0,01	0,17	0	-
10.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,4	41,7	0	0,01	0,15	0	-
11.04.2025	0,03	0	1,068	0,642	0	1,051	0,638	0	1	23	524290	33408	57,5	41	0	0,01	0,12	0	-
12.04.2025	0,195	0	8,91	7,07	0	8,769	7,01	0	7,98	16,02	524290	33408	58,3	42,7	0	0,01	0,15	0	-
13.04.2025	0,633	0	21,885	12,597	0	21,542	12,491	0	22	2	524288	33408	58	42,7	0	0,01	0,17	0	-
14.04.2025	0,483	0	20,52	14,863	0	20,204	14,738	0	21,98	2,02	524290	33408	57,4	42,5	0	0,01	0,16	0	-
15.04.2025	0,185	0	9,7	8,252	0	9,549	8,181	0	9,95	14,07	524290	33408	57,8	43,3	0	0,01	0,18	0	-
16.04.2025	0,193	0	8,185	5,96	0	8,057	5,909	0	7,95	16,05	524290	33408	57,9	43	0	0,01	0,15	0	-
17.04.2025	0,21	0	13,855	13,603	0	13,635	13,485	0	12,95	11,05	524290	33408	58,4	43,4	0	0,01	0,26	0	-
18.04.2025	0,377	0	14,88	10	0	14,647	9,914	0	17	7	524288	33408	57,9	43,1	0	0,01	0,18	0	-
19.04.2025	0,606	0	22,053	13,495	0	21,705	13,378	0	24	0	524288	128	58,1	43,3	0	0,01	0,17	0	-
20.04.2025	0,243	0	11,942	9,762	0	11,757	9,679	0	13	11	524290	33408	57,8	43	0	0,01	0,15	0	-
21.04.2025	0,153	0	7,978	6,872	0	7,855	6,816	0	7,93	16,07	786434	33408	57,3	42,3	0	0,08	0,16	0	-
22.04.2025	0,016	0	0,737	0,572	0	0,726	0,568	0	0,98	23,02	524290	33408	56,5	41,2	0	0,01	0,19	0	-
23.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,5	42	0	0,01	0,16	0	-
Итого:	9,817	0	384,839	257,898	0	378,829	255,71	0	400,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,817																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

400,57

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	139,619	5127,176	3100,42	0	5048,233	3073,303	0	5337,68	621	291,85	75,03
23.04.2025	149,437	5512,014	3358,323	0	5427,061	3329,014	0	5738,27	1021,58	635,28	418,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:04:29