

#125495#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1249700

Номер абонента:

Гайдара,94 Эгида-Строй-Инвест,ООО

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = Mn(hn - ho)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 22.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Mп	Mo	Mп-Mo		tn	to	Pп	Po	
				-	+					
22.03	4,146	184,2	179,0	---	5,2	71,46	49,03	0,90	0,51	24,00
23.03	4,310	181,8	177,0	---	4,8	71,27	47,65	0,90	0,51	24,00
24.03	4,093	174,0	167,2	---	6,8	71,55	48,11	0,90	0,51	24,00
25.03	4,067	183,9	177,3	---	6,7	71,56	49,53	0,90	0,51	24,00
26.03	3,995	169,0	161,6	---	7,4	71,40	47,84	0,90	0,51	24,00
27.03	4,014	168,8	161,5	---	7,3	71,43	47,73	0,90	0,51	24,00
28.03	3,754	159,5	153,5	---	6,0	71,45	48,00	0,90	0,51	24,00
Итого:	28,38	1221,1	1176,9	0,0	44,1	71,45	48,29	0,90	0,51	168,00
29.03	3,763	160,6	153,4	---	7,1	71,43	48,07	0,90	0,51	24,00
30.03	3,989	169,5	162,5	---	7,0	71,33	47,88	0,90	0,51	24,00
31.03	3,760	161,6	155,6	---	6,0	71,24	48,05	0,90	0,51	24,00
01.04	3,940	166,8	164,5	---	2,3	71,42	47,89	0,90	0,51	24,00
02.04	3,909	166,9	167,1	0,2	---	71,34	48,00	0,90	0,51	24,00
03.04	3,649	157,5	158,9	1,3	---	71,33	48,25	0,90	0,51	24,00
04.04	3,481	150,2	150,2	0,0	---	71,41	48,31	0,90	0,51	23,00
Итого:	26,49	1133,1	1112,3	1,6	22,4	71,36	48,06	0,90	0,51	167,00
05.04	4,059	174,1	174,8	0,6	---	72,21	48,98	0,90	0,51	24,00
06.04	4,543	185,5	186,8	1,3	---	74,37	49,97	0,90	0,51	24,00
07.04	4,132	173,4	174,5	1,1	---	73,14	49,40	0,90	0,51	24,00
08.04	4,083	177,3	181,1	3,8	---	71,68	48,73	0,90	0,51	24,00
09.04	4,122	183,3	185,2	1,9	---	71,54	49,13	0,90	0,51	24,00
10.04	4,314	188,3	190,8	2,5	---	72,05	49,22	0,90	0,51	24,00
11.04	4,018	175,1	176,6	1,5	---	71,38	48,53	0,90	0,51	24,00
Итого:	29,27	1256,9	1269,7	12,8	0,0	72,34	49,14	0,90	0,51	168,00
12.04	4,224	188,1	190,0	1,9	---	71,62	49,25	0,90	0,51	24,00
13.04	3,795	162,4	162,7	0,3	---	71,39	48,10	0,90	0,51	24,00
14.04	3,448	149,7	149,2	---	0,5	71,48	48,52	0,90	0,51	24,00
15.04	2,778	124,6	123,1	---	1,5	71,18	48,97	0,90	0,51	24,00
16.04	1,317	65,9	63,7	---	2,2	71,05	51,15	0,90	0,51	24,00
17.04	1,500	73,2	69,0	---	4,3	71,07	50,67	0,90	0,51	24,00
18.04	1,307	67,0	61,8	---	5,2	70,79	51,36	0,90	0,51	24,00
Итого:	18,37	830,8	819,4	2,2	13,6	71,32	49,30	0,90	0,51	168,00
19.04	1,403	70,6	65,1	---	5,4	70,85	51,06	0,90	0,51	24,00
20.04	1,431	73,6	68,5	---	5,1	70,45	51,10	0,90	0,51	24,00
21.04	1,366	108,1	104,9	---	3,2	65,73	53,17	0,90	0,51	24,00
Итого:	4,20	252,3	238,5	0,0	13,7	68,54	51,98	0,90	0,51	72,00
Итого:	106,71	4694,1	4616,8	16,6	93,9	71,49	48,84	0,90	0,51	743,0
						dT=	22,65			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтехн, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		106,71					
Показания интеграторов	На 24:00 21.03.2025	На 24:00 21.04.2025	Результат за период		На 14:00 25.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	20,56	127,27	106,71		132,18		
Расход теплоносителя Mn, т	868,2	5562,4	4694,1		5809,1		
Расход теплоносителя Mo, т	840,0	5456,8	4616,8		5690,1		
Время наработки, ч	109,1	852,1	743,0		936,4		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтехн, ч			1,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

