

#77408#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 08.04.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Тульская 16, Калининград
Абонентский номер 5119

Заводской номер счётчика 20112487	Показания прибора, ГДж 08.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3168,669	3115,557	53.112	12.686

Подпись исполнителя



08.04.2024



#77407#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 08.04.2024.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 9008
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112487
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	6,6	3,413	0	234,636	0	0	229,805	0	0	24	0	67,5	64	0,5	0,43
25.03.2024	3,6	3,447	0	235,594	0	0	230,721	0	0	24	0	67,7	64,2	0,5	0,43
26.03.2024	3,9	3,363	0	239,163	0	0	234,269	0	0	24	0	67,3	63,9	0,5	0,43
27.03.2024	5,5	3,359	0	244,508	0	0	239,481	0	0	24	0	67,4	64,1	0,5	0,43
28.03.2024	9,1	3,366	0	251,592	0	0	246,401	0	0	24	0	67,6	64,3	0,51	0,43
29.03.2024	11,8	3,308	0	253,478	0	0	248,24	0	0	24	0	67,6	64,5	0,51	0,43
30.03.2024	10,7	3,269	0	265,021	0	0	259,529	0	0	24	0	67,7	64,7	0,52	0,43
31.03.2024	13,4	3,222	0	267,772	0	0	262,215	0	0	24	0	67,8	64,9	0,52	0,43
01.04.2024	16,7	3,168	0	271,151	0	0	265,605	0	0	24	0	67,3	64,5	0,52	0,43
02.04.2024	-	3,104	0	260,909	0	0	255,585	0	0	24	0	67,2	64,3	0,5	0,42
03.04.2024	-	3,306	0	235,885	0	0	230,908	0	0	24	0	68,4	65	0,49	0,42
04.04.2024	-	3,48	0	247,503	0	0	242,186	0	0	24	0	69,1	65,7	0,5	0,42
05.04.2024	-	3,36	0	265,785	0	0	260,294	0	0	24	0	67,6	64,6	0,52	0,43
06.04.2024	-	3,42	0	274,086	0	0	268,418	0	0	24	0	67,7	64,6	0,52	0,43
07.04.2024	-	3,29	0	277,323	0	0	271,585	0	0	24	0	67,7	64,8	0,52	0,43
08.04.2024	-	3,239	0	275,047	0	0	269,358	0	0	24	0	67,7	64,9	0,52	0,42
Итого:	8,1	53,114	0	4099,453	0	0	4014,6	0	0	384	0	67,71	64,56	0,51	0,43

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	3115,557	158101,122	0	0	154539,946	0	0	30936	224
08.04.2024	3168,669	162200,576	0	0	158554,546	0	0	31320	224

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения