

#34616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Генделя 8-16, Калининград
13
9036
ТВ7 (АСЦП)
20111994
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	19,7	0,02	0,01	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	19,8	0,02	0,01	-
14.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,1	0,02	0,01	-
15.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	20	0,02	0,01	-
16.10.2023	1,706	0	29,823	0	0	29,151	0	0	24	0	70,7	56,8	0,11	0,08	-
17.10.2023	5,323	0	92,566	0	0	90,512	0	0	24	0	70,2	56,2	0,33	0,24	-
18.10.2023	5,773	0	90,226	0	0	88,251	0	0	24	0	69,6	54	0,33	0,25	-
19.10.2023	5,802	0	83,77	0	0	81,912	0	0	24	0	70,1	53,2	0,32	0,25	-
20.10.2023	6,573	0	82,485	0	0	80,532	0	0	24	0	72,8	53,3	0,32	0,25	-
21.10.2023	6,712	0	87,163	0	0	85,116	0	0	24	0	72,4	53,6	0,32	0,25	-
22.10.2023	6,457	0	91,917	0	0	89,886	0	0	24	0	70,1	52,9	0,33	0,25	-
23.10.2023	6,45	0	92,043	0	0	90,002	0	0	24	0	70,2	53,1	0,33	0,24	-
Итого:	44,796	0	649,993	0	0	635,362	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,699														

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	4761,074	68256,014	0	0	66521,282	0	0	21682	4227
23.10.2023	4805,869	68906,005	0	0	67156,644	0	0	21970	4227

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 13:50:08