

#121049#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Б, Калининград
13
9011
ТВ7 (АСЦП)
20120862
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,364	0	31,577	0	0	30,844	0	0	24	0	71,9	53,6	0,34	0,25	-
25.02.2025	2,251	0	30,503	0	0	29,837	0	0	24	0	69,6	51,6	0,33	0,25	-
26.02.2025	2,327	0	31,883	0	0	31,185	0	0	24	0	69,6	51,8	0,34	0,25	-
27.02.2025	2,23	0	31,891	0	0	31,226	0	0	24	0	67,8	50,8	0,34	0,25	-
28.02.2025	2,224	0	30,992	0	0	30,34	0	0	24	0	68,2	50,8	0,33	0,25	-
01.03.2025	2,412	0	31,42	0	0	30,719	0	0	24	0	70,4	51,7	0,34	0,25	-
02.03.2025	2,409	0	32,192	0	0	31,477	0	0	24	0	70,4	52,1	0,34	0,25	-
03.03.2025	2,236	0	31,805	0	0	31,13	0	0	24	0	68,5	51,4	0,34	0,25	-
04.03.2025	2,298	0	31,903	0	0	31,231	0	0	24	0	68,2	50,6	0,34	0,25	-
05.03.2025	2,243	0	32,563	0	0	31,885	0	0	24	0	67,7	50,9	0,34	0,25	-
06.03.2025	2,245	0	33,422	0	0	32,721	0	0	24	0	68	51,7	0,35	0,25	-
07.03.2025	2,228	0	33,134	0	0	32,442	0	0	24	0	67,9	51,5	0,34	0,24	-
08.03.2025	2,275	0	33,461	0	0	32,764	0	0	24	0	67,8	51,2	0,34	0,24	-
09.03.2025	1,922	0	33,228	0	0	32,539	0	0	24	0	67,6	53,5	0,34	0,24	-
10.03.2025	2,087	0	34,66	0	0	33,932	0	0	24	0	68,1	53,5	0,35	0,24	-
11.03.2025	2,084	0	32,375	0	0	31,692	0	0	24	0	68,2	52,5	0,34	0,24	-
12.03.2025	2,206	0	33,124	0	0	32,413	0	0	24	0	68,9	52,6	0,34	0,25	-
13.03.2025	2,222	0	32,306	0	0	31,581	0	0	24	0	70,6	53,8	0,34	0,24	-
14.03.2025	2,412	0	32,262	0	0	31,505	0	0	24	0	72,4	54,1	0,34	0,24	-
15.03.2025	2,367	0	32,034	0	0	31,275	0	0	24	0	72,8	54,8	0,34	0,24	-
16.03.2025	2,386	0	32,117	0	0	31,351	0	0	24	0	73,1	54,9	0,34	0,24	-
17.03.2025	2,449	0	31,32	0	0	30,564	0	0	24	0	73,6	54,5	0,33	0,24	-
18.03.2025	2,368	0	32,01	0	0	31,268	0	0	24	0	71,9	53,9	0,34	0,24	-
19.03.2025	2,282	0	32,108	0	0	31,4	0	0	24	0	70	52,6	0,34	0,24	-
20.03.2025	2,192	0	32,475	0	0	31,778	0	0	24	0	68,8	52,4	0,34	0,24	-
21.03.2025	2,111	0	32,56	0	0	31,887	0	0	24	0	67,4	51,6	0,34	0,24	-
22.03.2025	2,205	0	32,991	0	0	32,292	0	0	24	0	68,4	52,1	0,34	0,25	-
23.03.2025	2,089	0	32,925	0	0	32,243	0	0	24	0	67,6	52,1	0,34	0,25	-
Итого:	63,124	0	905,241	0	0	885,521	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,077														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	322,466	4816,333	0	0	4707,669	0	0	3595	565
23.03.2025	385,589	5721,575	0	0	5593,191	0	0	4267	565

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:02:38