

#126141#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Б, Калининград
13
9011
ТВ7 (ASCII)
20120862
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,096	0	32,563	0	0	31,879	0	0	24	0	68,1	52,4	0,34	0,25	6,8
25.03.2025	2,101	0	32,509	0	0	31,831	0	0	24	0	67,8	52,1	0,34	0,25	5,5
26.03.2025	2,093	0	32,726	0	0	32,048	0	0	24	0	67,6	52	0,34	0,24	4,4
27.03.2025	2,081	0	32,327	0	0	31,659	0	0	24	0	67,5	51,8	0,33	0,24	6,9
28.03.2025	2,081	0	33,975	0	0	33,265	0	0	24	0	67,9	53	0,34	0,24	5,7
29.03.2025	2,078	0	34,158	0	0	33,45	0	0	24	0	67,6	52,8	0,34	0,24	8,9
30.03.2025	2,025	0	33,6	0	0	32,897	0	0	24	0	67,9	53,3	0,34	0,24	9,9
31.03.2025	2,057	0	33,012	0	0	32,324	0	0	24	0	67,9	52,7	0,34	0,24	6,8
01.04.2025	2,065	0	32,924	0	0	32,234	0	0	24	0	68	52,7	0,34	0,24	5,9
02.04.2025	2,118	0	34,48	0	0	33,758	0	0	24	0	68	53	0,35	0,25	-
03.04.2025	1,872	0	35,004	0	0	34,265	0	0	24	0	68,3	55,3	0,35	0,24	-
04.04.2025	2,043	0	33,743	0	0	33,038	0	0	24	0	67,9	53,2	0,34	0,24	-
05.04.2025	2,165	0	33,081	0	0	32,337	0	0	24	0	70,7	54,7	0,35	0,25	-
06.04.2025	2,3	0	32,775	0	0	32,002	0	0	24	0	72,5	55,4	0,34	0,25	-
07.04.2025	2,303	0	33,15	0	0	32,384	0	0	24	0	71,8	54,9	0,34	0,25	-
08.04.2025	2,173	0	32,419	0	0	31,709	0	0	24	0	69,7	53,4	0,34	0,24	-
09.04.2025	2,198	0	32,915	0	0	32,188	0	0	24	0	70,1	53,8	0,34	0,24	-
10.04.2025	2,227	0	32,574	0	0	31,852	0	0	24	0	70,1	53,4	0,34	0,25	-
11.04.2025	2,177	0	32,87	0	0	32,165	0	0	24	0	68,8	52,7	0,34	0,24	-
12.04.2025	2,169	0	33,083	0	0	32,392	0	0	24	0	67,9	51,9	0,34	0,24	-
13.04.2025	2,11	0	34,624	0	0	33,9	0	0	24	0	67,9	53,1	0,35	0,24	-
14.04.2025	0,863	0	35,675	0	0	34,932	0	0	24	0	67,9	62	0,35	0,23	-
15.04.2025	0,826	0	37,903	0	0	37,107	0	0	24	0	68,1	62,8	0,33	0,2	-
16.04.2025	1,91	0	41,072	0	0	40,225	0	0	24	0	67,5	56,2	0,33	0,17	-
17.04.2025	0,913	0	43,045	0	0	42,152	0	0	24	0	67,6	62,5	0,32	0,15	-
18.04.2025	0,383	0	41,018	0	0	40,186	0	0	24	0	66,8	64,5	0,29	0,13	-
19.04.2025	0,49	0	36,608	0	0	35,857	0	0	24	0	67,1	63,9	0,25	0,12	-
20.04.2025	0,468	0	37,72	0	0	36,91	0	0	24	0	68,9	65,9	0,25	0,12	-
21.04.2025	0,33	0	26,427	0	0	25,909	0	0	24	0	65,5	62,5	0,34	0,26	-
22.04.2025	0,463	0	23,854	0	0	23,367	0	0	24	0	67,2	62,5	0,43	0,38	-
23.04.2025	0,396	0	24,113	0	0	23,619	0	0	24	0	67,2	63,2	0,44	0,38	-
Итого:	51,574	0	1045,947	0	0	1023,841	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,318														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	385,589	5721,575	0	0	5593,191	0	0	4267	565
23.04.2025	437,163	6767,52	0	0	6617,033	0	0	5011	565

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:39:13