

#126140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Грекова ба-8а, Калининград
13
9035
ТВ7 (АСЦП)
20120961
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,838	0	103,559	0	0	101,254	0	0	24	0	70,4	51,9	0,33	0,23	6,8
25.03.2025	7,786	0	103,629	0	0	101,328	0	0	24	0	70,1	51,8	0,33	0,23	5,5
26.03.2025	7,74	0	105,286	0	0	102,969	0	0	24	0	69,8	51,9	0,33	0,23	4,4
27.03.2025	7,729	0	104,421	0	0	102,127	0	0	24	0	69,8	51,7	0,33	0,23	6,9
28.03.2025	7,796	0	109,755	0	0	107,329	0	0	24	0	70,1	52,8	0,34	0,23	5,7
29.03.2025	7,671	0	110,275	0	0	107,849	0	0	24	0	69,8	52,8	0,34	0,22	8,9
30.03.2025	7,705	0	108,406	0	0	106,003	0	0	24	0	70,1	52,8	0,34	0,22	9,9
31.03.2025	7,746	0	106,589	0	0	104,232	0	0	24	0	70,1	52,4	0,33	0,22	6,8
01.04.2025	7,901	0	106,551	0	0	104,181	0	0	24	0	70,2	52,1	0,33	0,23	5,9
02.04.2025	7,943	0	111,344	0	0	108,873	0	0	24	0	70,1	52,7	0,35	0,23	-
03.04.2025	7,932	0	114,43	0	0	111,873	0	0	24	0	70,5	53,6	0,35	0,22	-
04.04.2025	7,748	0	110,34	0	0	107,897	0	0	24	0	70,1	53	0,34	0,22	-
05.04.2025	8,471	0	106,9	0	0	104,349	0	0	24	0	73,1	53,7	0,34	0,23	-
06.04.2025	8,871	0	104,451	0	0	101,838	0	0	24	0	75	54,2	0,34	0,24	-
07.04.2025	8,692	0	105,464	0	0	102,879	0	0	24	0	74,2	54	0,34	0,23	-
08.04.2025	8,257	0	104,431	0	0	101,999	0	0	24	0	72,1	52,8	0,33	0,23	-
09.04.2025	8,366	0	106,828	0	0	104,321	0	0	24	0	72,4	53,3	0,34	0,23	-
10.04.2025	8,41	0	105,437	0	0	102,961	0	0	24	0	72,5	53	0,34	0,23	-
11.04.2025	8,085	0	106,915	0	0	104,484	0	0	24	0	71,1	52,6	0,34	0,23	-
12.04.2025	7,916	0	108,866	0	0	106,456	0	0	24	0	70,1	52,4	0,34	0,22	-
13.04.2025	7,859	0	114,433	0	0	111,902	0	0	24	0	70,1	53,3	0,35	0,22	-
14.04.2025	7,78	0	120,738	0	0	118,083	0	0	24	0	70	54,3	0,35	0,21	-
15.04.2025	7,905	0	129,678	0	0	126,787	0	0	24	0	70,4	55,6	0,34	0,17	-
16.04.2025	7,938	0	138,348	0	0	135,306	0	0	24	0	69,9	55,9	0,33	0,14	-
17.04.2025	5,053	0	90,702	0	0	88,705	0	0	24	0	69,9	56,4	0,24	0,11	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	25,9	0,12	0,12	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,2	0,13	0,13	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,8	0,13	0,13	-
Итого:	197,138	0	2737,776	0	0	2675,985	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,086														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1371,161	16207,845	0	0	15817,598	0	0	5789	28
20.04.2025	1568,299	18945,618	0	0	18493,583	0	0	6461	28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:43:37