

#126139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 12-12а, Калининград
13
9029
ТВ7 (АСЦП)
20124602
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,932	0	30,195	0	0	29,528	0	0	24	0	70,1	46,4	0,45	0,41	6,8
25.03.2025	2,934	0	30,379	0	0	29,707	0	0	24	0	70,2	46,6	0,45	0,41	5,5
26.03.2025	2,913	0	30,508	0	0	29,837	0	0	24	0	70	46,7	0,45	0,41	4,4
27.03.2025	2,925	0	30,44	0	0	29,768	0	0	24	0	70,1	46,6	0,45	0,41	6,9
28.03.2025	2,952	0	31,305	0	0	30,611	0	0	24	0	70,2	47,2	0,45	0,41	5,7
29.03.2025	2,92	0	31,598	0	0	30,899	0	0	24	0	70,2	47,7	0,45	0,41	8,9
30.03.2025	2,88	0	31,07	0	0	30,387	0	0	24	0	70	47,4	0,45	0,41	9,9
31.03.2025	2,876	0	30,834	0	0	30,157	0	0	24	0	70	47,2	0,45	0,41	6,8
01.04.2025	2,873	0	29,983	0	0	29,324	0	0	24	0	70	46,6	0,45	0,4	5,9
02.04.2025	2,846	0	29,539	0	0	28,89	0	0	24	0	69,9	46,4	0,44	0,4	-
03.04.2025	2,843	0	30,123	0	0	29,461	0	0	24	0	69,9	46,9	0,44	0,4	-
04.04.2025	2,824	0	29,588	0	0	28,936	0	0	24	0	70	46,7	0,44	0,4	-
05.04.2025	2,836	0	28,007	0	0	27,38	0	0	24	0	70,6	45,9	0,44	0,4	-
06.04.2025	2,988	0	27,695	0	0	27,043	0	0	24	0	72,6	46,2	0,44	0,4	-
07.04.2025	2,94	0	28,326	0	0	27,679	0	0	24	0	71,4	46	0,44	0,4	-
08.04.2025	2,863	0	28,274	0	0	27,65	0	0	24	0	70,1	45,3	0,44	0,4	-
09.04.2025	2,852	0	28,152	0	0	27,532	0	0	24	0	70	45,3	0,44	0,4	-
10.04.2025	2,857	0	27,613	0	0	26,999	0	0	24	0	70,4	45,1	0,44	0,4	-
11.04.2025	2,838	0	28,532	0	0	27,908	0	0	24	0	69,7	45,5	0,44	0,4	-
12.04.2025	2,881	0	29,154	0	0	28,512	0	0	24	0	70	45,9	0,44	0,4	-
13.04.2025	2,871	0	30,461	0	0	29,79	0	0	24	0	70	47	0,44	0,4	-
14.04.2025	2,924	0	32,862	0	0	32,132	0	0	24	0	70,4	48,6	0,45	0,4	-
15.04.2025	2,949	0	35,599	0	0	34,809	0	0	24	0	70,2	50	0,44	0,38	-
16.04.2025	2,98	0	38,482	0	0	37,628	0	0	24	0	70,3	51,4	0,44	0,36	-
17.04.2025	1,44	0	20,398	0	0	19,946	0	0	24	0	70,3	53,1	0,28	0,17	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	22,9	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,3	0,01	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,8	0	0	-
Итого:	70,937	0	749,117	0	0	732,513	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,943														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	315,278	2886,793	0	0	2819,106	0	0	2407	246
20.04.2025	386,214	3635,909	0	0	3551,618	0	0	3079	246

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:41:58