

#121044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
1241
3757
ВКТ-7
00086099
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	8,315	585,16	564,62	0	568,43	553,34	15,09	24	0	0	81,1	66,5	14,61	0,7	0,7	-
22.02.2025	7,673	631,02	609,94	0	613,57	597,58	15,99	24	0	0	79,6	67,1	12,49	0,7	0,7	-
23.02.2025	7,381	612,24	592,02	0	595,75	580,33	15,42	24	0	0	78,5	66,1	12,38	0,7	0,7	-
24.02.2025	7,603	651,06	630,85	0	634,08	618,78	15,3	24	0	0	77	65	11,99	0,7	0,7	-
25.02.2025	8,033	736,13	712,34	0	715,78	697,36	18,42	24	0	0	79,6	68,4	11,21	0,7	0,7	-
26.02.2025	7,939	754,56	730,12	0	733,69	714,6	19,09	24	0	0	79,6	68,8	10,81	0,7	0,7	-
27.02.2025	7,644	763,21	738,83	0	742,4	723,19	19,21	24	0	0	79	68,7	10,28	0,7	0,7	-
28.02.2025	7,24	683,7	662,61	0	666,02	649,63	16,39	24	0	0	76,6	65,8	10,86	0,7	0,7	-
01.03.2025	6,946	620,93	601,45	0	604,92	589,95	14,97	24	0	0	76,5	65	11,48	0,7	0,7	-
02.03.2025	7,087	648,53	628,48	0	631,76	616,28	15,48	24	0	0	76,7	65,5	11,21	0,7	0,7	-
03.03.2025	7,261	689,62	668,5	0	671,81	655,4	16,41	24	0	0	76,7	65,9	10,8	0,7	0,7	-
04.03.2025	7,313	700,8	679,42	0	682,69	666,08	16,61	24	0	0	76,6	65,9	10,71	0,7	0,7	-
05.03.2025	7,277	757,78	734,84	0	738,16	720,02	18,14	24	0	0	76,7	66,9	9,85	0,7	0,7	-
06.03.2025	6,942	783,21	759,45	0	763,01	743,85	19,16	24	0	0	76,6	67,5	9,09	0,7	0,7	-
07.03.2025	6,387	761,39	738,2	0	741,73	722,84	18,89	24	0	0	76,6	68	8,6	0,7	0,7	-
08.03.2025	6,036	753,81	730,79	0	734,32	715,41	18,91	24	0	0	76,6	68,4	8,21	0,7	0,7	-
09.03.2025	6,051	758,26	735,1	0	738,69	719,66	19,03	24	0	0	76,6	68,4	8,19	0,7	0,7	-
10.03.2025	6,145	815,69	790,73	0	794,6	773,9	20,7	24	0	0	76,6	68,9	7,73	0,7	0,7	-
11.03.2025	6,363	733,4	710,94	0	714,46	696,24	18,22	24	0	0	76,6	67,7	8,91	0,7	0,7	-
12.03.2025	6,73	765,48	742,16	0	745,66	726,86	18,8	24	0	0	76,7	67,7	9,02	0,7	0,7	-
13.03.2025	6,541	708,66	686,71	0	690,31	672,72	17,59	24	0	0	76,7	67,3	9,46	0,7	0,7	-
14.03.2025	6,996	645,78	625,48	0	629	613,27	15,73	24	0	0	76,8	65,7	11,11	0,7	0,7	-
15.03.2025	6,424	625,45	605,59	0	609,31	593,59	15,72	24	0	0	76,7	66,1	10,54	0,7	0,7	-
16.03.2025	6,619	614,35	594,78	0	598,47	583,2	15,27	24	0	0	76,7	65,6	11,06	0,7	0,7	-
17.03.2025	7,376	585,73	566,78	0	570,54	556,24	14,3	24	0	0	76,8	63,9	12,92	0,7	0,7	-
18.03.2025	7,449	643,37	623,27	0	626,72	611,4	15,32	24	0	0	76,7	64,8	11,87	0,7	0,7	-
19.03.2025	7,282	691,74	670,35	0	673,86	657,21	16,65	24	0	0	76,7	65,9	10,8	0,7	0,7	-
20.03.2025	7,234	721,2	698,99	0	702,52	685,07	17,45	24	0	0	76,7	66,4	10,3	0,7	0,7	-
Итого:	198,287	19442,26	18833,34	0	18932,26	18454	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	198,287															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	4098,854	360679,99	352350,98	0	336193,42	330752,21
20.03.2025	4297,141	380122,25	371184,32	0	355125,68	349206,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:04:43