

#126136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель	Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя	Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента	1241
Порядковый номер	3757
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00086099
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	6,671	766,46	742,99	0	746,67	727,67	19	24	0	0	76,6	67,6	8,92	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	6,175	725,68	703,18	0	706,91	688,56	18,35	24	0	0	76,7	68	8,74	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	5,893	688,02	667,46	0	670,87	654,22	16,65	24	0	0	75,1	66,3	8,79	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	6,443	733,66	711,07	0	714,73	696,44	18,29	24	0	0	76,6	67,6	9,01	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	6,614	736,61	713,78	0	717,62	699,17	18,45	24	0	0	76,6	67,4	9,21	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	6,623	767,36	743,75	0	747,55	728,38	19,17	24	0	0	76,6	67,8	8,85	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	6,731	772,77	749,01	0	752,81	733,54	19,27	24	0	0	76,7	67,8	8,94	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	6,365	824,39	798,95	0	802,96	781,91	21,05	24	0	0	76,9	69	7,92	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	5,699	826,41	800,87	0	805,06	783,47	21,59	24	0	0	76,6	69,6	7,07	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	5,493	745,62	722,57	0	726,41	707,13	19,28	23	0	0	76,5	69	7,55	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	6,292	791,37	766,97	0	770,92	750,81	20,11	24	0	0	76,6	68,5	8,16	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	6,335	757,44	734,01	0	737,94	718,74	19,2	24	0	0	76,5	68	8,58	0,7	0,7	-
02.04.2025	6,105	804,37	779,46	0	783,57	762,86	20,71	24	0	0	76,7	68,9	7,79	0,7	0,7	-
03.04.2025	5,81	843,9	817,67	0	822,04	799,89	22,15	24	0	0	76,7	69,7	7,06	0,7	0,7	-
04.04.2025	6,005	812,06	787,01	0	791,07	770,17	20,9	24	0	0	76,6	69,1	7,58	0,7	0,7	-
05.04.2025	5,722	666,07	644,98	0	648,83	631,6	17,23	24	0	0	76,7	67,9	8,81	0,7	0,7	-
06.04.2025	5,878	596,98	577,64	0	581,54	566,07	15,47	24	0	0	76,7	66,6	10,1	0,7	0,7	-
07.04.2025	6,528	678,51	657,16	0	660,93	643,9	17,03	24	0	0	76,7	66,8	9,88	0,7	0,7	-
08.04.2025	6,325	702,28	680,42	0	684,1	666,5	17,6	24	0	0	76,7	67,5	9,24	0,7	0,7	-
09.04.2025	6,219	706,54	684,48	0	688,22	670,37	17,85	24	0	0	76,8	67,7	9,03	0,7	0,7	-
10.04.2025	6,278	623,47	603,71	0	607,56	591,84	15,72	24	0	0	76,2	65,9	10,33	0,7	0,7	-
11.04.2025	5,981	669,42	649,23	0	652,89	636,61	16,28	24	0	0	74,7	65,6	9,15	0,7	0,7	-
12.04.2025	5,381	682,38	661,56	0	665,5	648,29	17,21	24	0	0	74,8	66,7	8,09	0,7	0,7	-
13.04.2025	5,047	756,79	734,06	0	738,1	718,84	19,26	24	0	0	74,7	67,9	6,83	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,723	401,54	389,47	0	391,62	381,42	10,2	24	0	0	74,8	67,9	6,94	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,873	61,58	59,94	0	60,05	58,95	1,1	24	0	0	74,4	59,9	14,52	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,876	61,79	60,3	0	60,29	59,31	0,98	24	0	0	74,2	59,6	14,57	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,727	54,31	52,96	0	53,02	52,09	0,93	24	0	0	73,9	60,2	13,73	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	50,6	45,6	5,01	0,7	0,7	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,9	40,3	2,58	0,7	0,7	-
Итого:	151,812	18257,78	17694,66	0	17789,78	17328,75	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	151,812															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	4297,141	380122,25	371184,32	0	355125,68	349206,21
19.04.2025	4448,953	398380,03	388878,98	0	372915,46	366534,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 9:42:41