

#28082#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/23г.-25/07/23г.

Абонент:литовский вал 23

Адрес: УКЛР

Договор N:15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.08 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.23 23	68,17	36,05	32,12	0	1,86	17,696	8,251	17,322	8,204	9,118	0,885	24	0	
24.07.23 23	68,01	36,43	31,57	0	1,87	17,913	7,81	17,535	7,764	9,771	0,91	24	0	
25.07.23 23	67,86	36,27	31,59	0	1,85	16,805	7,776	16,452	7,73	8,721	0,836	24	0	
Итого/Среди	68,01	36,25	31,77	0	1,86	52,414	23,838	51,308	23,698	27,61	2,63	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.23 23	73614,81	64130,64	72026,734	63095,887	8930,848	1270,051	23915	22
25.07.23 23	73667,224	64154,478	72078,043	63119,585	8958,458	1272,681	23987	22
Итого	52,414	23,837	51,308	23,698	27,61	2,63	72	0

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/07/23г.-23/08/23г.

Абонент:литовский вал 23

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N:15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.08 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.23 23	66,38	38,05	28,33	0	1,85	17,004	7,886	16,66	7,833	8,827	0,808	24	0	

27.07.23 23	67,77	39,86	27,91	0	1,87	17,061	7,819	16,703	7,759	8,943	0,823	24	0
28.07.23 23	66,75	53,83	12,92	0	1,95	50,985	42,063	49,946	41,487	8,459	1,099	24	0
29.07.23 23	66,83	56,2	10,63	0	2,03	75,23	66,114	73,689	65,14	8,549	1,262	24	0
30.07.23 23	67,06	56,42	10,64	0	2,03	74,589	65,923	73,054	64,947	8,107	1,233	24	0
31.07.23 23	66,8	56,25	10,55	0	2,03	74,202	66,071	72,686	65,097	7,589	1,192	24	0
01.08.23 23	67,36	56,71	10,65	0	2,04	74,353	65,961	72,812	64,972	7,84	1,218	24	0
02.08.23 23	66,32	55,87	10,45	0	2,03	73,839	66,029	72,349	65,066	7,283	1,161	24	0
03.08.23 23	65,97	55,69	10,27	0	2,03	74,339	65,783	72,853	64,832	8,021	1,193	24	0
04.08.23 23	66,58	56,27	10,31	0	2,01	74,369	66,051	72,859	65,078	7,78	1,187	24	0
05.08.23 23	66,64	56,29	10,34	0	2,01	73,78	65,666	72,274	64,697	7,578	1,172	24	0
06.08.23 23	65,75	55,75	10	0	2,02	73,8	65,34	72,336	64,394	7,942	1,164	24	0
07.08.23 23	65,24	55,3	9,94	0	2,01	73,988	66,012	72,537	65,07	7,467	1,132	24	0
08.08.23 23	66,03	55,63	10,39	0	1,99	73,901	66,024	72,423	65,069	7,353	1,16	24	0
09.08.23 23	66,42	55,78	10,64	0	1,99	73,474	65,38	71,985	64,429	7,555	1,185	24	0
10.08.23 23	59,74	50,72	9,03	< 1,75 <	2,56	103,933 !	97,099 !	102,193 !	96,006 !	6,187	1,428	24	0 *
11.08.23 23	62,18	48,37	13,81	1,25 <	2,37	96,285 !	89,515 !	94,561 !	88,514 !	6,047	1,598	24	0 *
12.08.23 23	65,62	55,74	9,87	0	1,96	73,28	63,764	71,83	62,841	8,989	1,208	24	0
13.08.23 23	65,94	55,6	10,34	0	1,96	74,019	64,866	72,541	63,931	8,61	1,227	24	0
14.08.23 23	66,14	55,85	10,29	0	1,96	74,096	65,111	72,606	64,164	8,442	1,216	24	0
15.08.23 23	66,12	55,98	10,13	0	1,96	73,57	65,324	72,092	64,368	7,725	1,161	24	0
16.08.23 23	67,37	57,1	10,26	0	1,97	73,061	65,379	71,546	64,385	7,161	1,141	24	0
17.08.23 23	66,8	56,61	10,19	0	1,95	73,17	65,329	71,673	64,355	7,318	1,142	24	0
18.08.23 23	66,78	56,67	10,11	0	1,96	73,524	65,156	72,022	64,179	7,843	1,171	24	0
19.08.23 23	66,43	56,49	9,95	0	1,96	72,835	64,746	71,365	63,786	7,579	1,136	24	0
20.08.23 23	67,16	57,15	10,01	0	1,97	72,524	65,168	71,024	64,176	6,848	1,1	24	0
21.08.23 23	67,09	56,92	10,17	0	1,94	73,095	65,122	71,59	64,139	7,451	1,15	24	0
22.08.23 23	66,54	56,37	10,17	0	1,93	72,183	65,076	70,718	64,113	6,604	1,09	24	0
23.08.23 23	67,1	56,75	10,34	0	1,94	72,95	64,649	71,446	63,68	7,766	1,178	24	0
Итого/Средн	65,97	55,33	10,64	0,1	2,01	2053,436	1814,425	2012,37	1788,508	223,863	33,936	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q <sub>гв</sub>	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.07.23 23	73667,224	64154,478	72078,043	63119,585	8958,458	1272,681	23987	22
23.08.23 23	75720,66	65968,903	74090,413	64908,092	9182,321	1306,617	24683	22
Итого	2053,436	1814,425	2012,37	1788,508	223,863	33,936	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

