

#121040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Контур, ООО, УК
Судостроительная 14-20, Калининград
7087
9107
ТВ7 (ASCII)
20121872
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,739	0	113,373	0	0	111,696	0	0	24	0	56,4	44,1	0,42	0,41	-
25.02.2025	5,84	0	113,359	0	0	111,654	0	0	24	0	56,9	44,5	0,41	0,4	-
26.02.2025	5,094	0	112,468	0	0	110,984	0	0	24	0	53,2	42,2	0,4	0,39	-
27.02.2025	4,902	0	113,132	0	0	111,707	0	0	24	0	52	41,5	0,4	0,39	-
28.02.2025	5,377	0	113,276	0	0	111,729	0	0	24	0	54,2	42,7	0,41	0,4	-
01.03.2025	5,804	0	113,441	0	0	111,758	0	0	24	0	56,5	44,1	0,42	0,41	-
02.03.2025	5,484	0	113,39	0	0	111,786	0	0	24	0	55,1	43,4	0,41	0,4	-
03.03.2025	5,147	0	114,715	0	0	113,225	0	0	24	0	52,7	41,9	0,41	0,4	-
04.03.2025	4,857	0	115,477	0	0	114,055	0	0	24	0	51,3	41,1	0,4	0,39	-
05.03.2025	4,158	0	115,229	0	0	114,01	0	0	24	0	47,6	38,9	0,39	0,38	-
06.03.2025	4,169	0	115,006	0	0	113,799	0	0	24	0	47,4	38,7	0,39	0,38	-
07.03.2025	4,701	0	115,342	0	0	113,93	0	0	24	0	51,2	41,3	0,4	0,39	-
08.03.2025	4,795	0	115,465	0	0	113,995	0	0	24	0	52,1	42	0,4	0,39	-
09.03.2025	4,472	0	115,49	0	0	114,086	0	0	24	0	50,8	41,5	0,4	0,39	-
10.03.2025	3,883	0	115,072	0	0	113,861	0	0	24	0	47,5	39,4	0,39	0,38	-
11.03.2025	5,012	0	115,607	0	0	114,083	0	0	24	0	53,1	42,6	0,4	0,39	-
12.03.2025	4,72	0	115,538	0	0	114,096	0	0	24	0	51,7	41,8	0,4	0,39	-
13.03.2025	5,312	0	115,761	0	0	114,18	0	0	24	0	54,2	43	0,41	0,4	-
14.03.2025	5,697	0	115,905	0	0	114,2	0	0	24	0	56,2	44,3	0,42	0,4	-
15.03.2025	5,838	0	116,051	0	0	114,303	0	0	24	0	56,9	44,7	0,42	0,41	-
16.03.2025	5,991	0	116,096	0	0	114,3	0	0	24	0	57,8	45,3	0,42	0,41	-
17.03.2025	6,069	0	116,018	0	0	114,2	0	0	24	0	58,3	45,6	0,43	0,41	-
18.03.2025	5,619	0	115,824	0	0	114,146	0	0	24	0	55,8	44,1	0,42	0,41	-
19.03.2025	5,444	0	115,729	0	0	114,118	0	0	24	0	54,5	43,1	0,41	0,4	-
20.03.2025	4,929	0	115,576	0	0	114,046	0	0	24	0	53	42,6	0,41	0,39	-
21.03.2025	4,672	0	115,508	0	0	114,108	0	0	24	0	50,9	41,1	0,4	0,39	-
22.03.2025	4,604	0	115,61	0	0	114,176	0	0	24	0	51,4	41,8	0,4	0,39	-
23.03.2025	4,474	0	115,8	0	0	114,443	0	0	24	0	50,1	40,8	0,4	0,39	-
Итого:	142,803	0	3219,258	0	0	3176,674	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,108														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	241,132	4501,164	0	0	4431,462	0	0	950	673
23.03.2025	383,931	7720,426	0	0	7608,137	0	0	1622	673

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 11:15:02