

#126132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Контур, ООО, УК

Судостроительная 14-20, Калининград

7087

9107

ТВ7 (ASCII)

20121872

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,814	0	116,077	0	0	114,619	0	0	24	0	51,7	41,7	0,4	0,39	-
25.03.2025	4,483	0	115,92	0	0	114,496	0	0	24	0	51,1	41,8	0,4	0,39	-
26.03.2025	4,233	0	115,867	0	0	114,594	0	0	24	0	48,5	39,7	0,39	0,38	-
27.03.2025	4,449	0	115,816	0	0	114,465	0	0	24	0	50	40,7	0,4	0,38	-
28.03.2025	3,765	0	115,482	0	0	114,33	0	0	24	0	46,4	38,5	0,39	0,38	-
29.03.2025	3,837	0	115,522	0	0	114,34	0	0	24	0	46,9	38,9	0,39	0,38	-
30.03.2025	4,149	0	115,649	0	0	114,387	0	0	24	0	48,3	39,7	0,39	0,38	-
31.03.2025	4,258	0	115,836	0	0	114,538	0	0	24	0	49	40,1	0,39	0,38	-
01.04.2025	4,571	0	115,898	0	0	114,523	0	0	24	0	50,5	40,9	0,4	0,39	-
02.04.2025	3,927	0	115,651	0	0	114,434	0	0	24	0	47,5	39,3	0,39	0,38	-
03.04.2025	3,558	0	115,461	0	0	114,351	0	0	24	0	45,6	38,2	0,38	0,37	-
04.04.2025	3,713	0	104,879	0	0	103,831	0	0	24	0	46,5	38	0,42	0,41	-
05.04.2025	5,187	0	101,444	0	0	100,031	0	0	24	0	54,8	42,4	0,45	0,44	-
06.04.2025	5,898	0	107,627	0	0	105,946	0	0	24	0	58,1	44,8	0,45	0,44	-
07.04.2025	4,902	0	104,239	0	0	102,846	0	0	24	0	53,4	42	0,44	0,43	-
08.04.2025	4,785	0	98,827	0	0	97,56	0	0	24	0	52,4	40,6	0,45	0,44	-
09.04.2025	4,625	0	89,928	0	0	88,757	0	0	24	0	52,8	40,3	0,46	0,45	-
10.04.2025	5,944	0	108,244	0	0	106,567	0	0	24	0	58	44,6	0,45	0,44	-
11.04.2025	5,025	0	101,459	0	0	100,055	0	0	24	0	54,5	42,5	0,45	0,44	-
12.04.2025	4,536	0	110,344	0	0	109	0	0	24	0	50,9	41	0,43	0,42	-
13.04.2025	3,817	0	117,31	0	0	116,081	0	0	24	0	47,4	39,6	0,4	0,39	-
14.04.2025	3,281	0	117,114	0	0	116,038	0	0	24	0	44,6	37,8	0,39	0,38	-
15.04.2025	1,335	0	37,455	0	0	37,018	0	0	24	0	50	41,4	0,35	0,35	-
Итого:	99,092	0	2472,049	0	0	2442,807	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,668														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	383,931	7720,426	0	0	7608,137	0	0	1622	673
15.04.2025	483,023	10192,475	0	0	10050,942	0	0	2174	673

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:34:15