

#5431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде"
Адрес потребителя Тургенева 53, Калининград
Номер абонента 3803
Порядковый номер 867
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30926
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	0,137	15,03	24	0	57,1	50,1	-
22.07.2022	0,119	14,61	24	0	57	50,6	-
23.07.2022	0,13	14,95	24	0	57,1	50,4	-
24.07.2022	0,12	14,55	24	0	57,1	50,6	-
25.07.2022	0,123	14,42	24	0	57,1	50,4	-
26.07.2022	0,134	15,32	24	0	57,1	50,4	-
27.07.2022	0,123	14,81	24	0	57,1	50,5	-
28.07.2022	0,117	14,73	24	0	57	50,7	-
29.07.2022	0,112	15,02	24	0	57	51	-
30.07.2022	0,145	15,21	24	0	57,2	49,9	-
31.07.2022	0,136	15,2	24	0	57,1	50,2	-
01.08.2022	0,119	15	24	0	57	50,7	-
02.08.2022	0,14	15,28	24	0	57,1	50,1	-
03.08.2022	0,134	15	24	0	57,1	50	-
04.08.2022	0,126	14,33	24	0	57,1	50,3	-
05.08.2022	0,139	14,2	24	0	57,2	49,7	-
06.08.2022	0,108	14,19	24	0	57	51	-
07.08.2022	0,139	14,65	24	0	57,2	50	-
08.08.2022	0,145	14,9	24	0	57,2	49,7	-
09.08.2022	0,113	14,24	24	0	57,1	50,7	-
10.08.2022	0,119	14,44	24	0	57,1	50,6	-
11.08.2022	0,123	14,41	24	0	57,1	50,5	-
12.08.2022	0,097	13,71	24	0	57	51,3	-
13.08.2022	0,086	13	24	0	57	51,6	-
14.08.2022	0,119	13,8	24	0	57,2	50,5	-
15.08.2022	0,098	13,27	23,7	128	57,1	51	-
16.08.2022	0,111	13,44	24	0	57,1	50,8	-
17.08.2022	0,02	13,94	24	0	36,9	43,6	-
18.08.2022	0	0	24	0	29	39,7	-
19.08.2022	0,003	0,22	24	0	32,7	31,6	-
20.08.2022	0,011	1	24	0	37,2	29,2	-
Итого:	3,346	406,87	743,7	0	0	0	0
Гкал	2,878						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,7

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2022	4542,156	224632,9	157760
20.08.2022	4545,502	225039,77	158503,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.08.2022 8:27:31