

#121037#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,549	0,188	51,86	47,49	50,92	46,79	4,13	24	0	0	62	54,9	7,06	0,32	0,1	-
25.02.2025	0,545	0,168	51,61	47,65	50,65	46,93	3,72	24	0	0	62,6	55,4	7,27	0,32	0,1	-
26.02.2025	0,535	0,168	51,56	47,68	50,6	46,96	3,64	24	0	0	62,8	55,6	7,24	0,31	0,1	-
27.02.2025	0,542	0,174	51,73	47,79	50,77	47,07	3,7	24	0	0	63,1	55,8	7,25	0,33	0,1	-
28.02.2025	0,55	0,182	51,6	47,4	50,64	46,68	3,96	24	0	0	62,7	55,4	7,22	0,32	0,1	-
01.03.2025	0,573	0,197	51,77	47,26	50,81	46,54	4,27	24	0	0	62,9	55,6	7,34	0,32	0,1	-
02.03.2025	0,579	0,199	52	47,45	51,04	46,73	4,31	24	0	0	63	55,6	7,39	0,32	0,12	-
03.03.2025	0,568	0,189	51,79	47,45	50,83	46,73	4,1	24	0	1	62,7	55,3	7,43	0,33	0,12	-
04.03.2025	0,563	0,18	51,98	47,8	51,02	47,08	3,94	24	0	1	62,8	55,3	7,45	0,32	0,1	-
05.03.2025	0,537	0,159	51,94	48,23	50,98	47,51	3,47	24	0	0	62,7	55,3	7,38	0,32	0,1	-
06.03.2025	0,536	0,158	51,51	47,81	50,55	47,09	3,46	24	0	0	62,7	55,3	7,44	0,32	0,1	-
07.03.2025	0,515	0,144	51,11	47,73	50,15	47,01	3,14	24	0	0	62,8	55,5	7,31	0,32	0,1	-
08.03.2025	0,533	0,174	51,56	47,59	50,6	46,87	3,73	24	0	0	62,7	55,7	7,06	0,32	0,1	-
09.03.2025	0,487	0,133	51,11	48,04	50,15	47,32	2,83	24	0	0	62,7	55,6	7,09	0,32	0,1	-
10.03.2025	0,527	0,168	51,63	47,81	50,67	47,09	3,58	24	0	0	62,7	55,7	7,07	0,32	0,1	-
11.03.2025	0,502	0,138	51,51	48,25	50,55	47,53	3,02	24	0	0	62,7	55,6	7,09	0,32	0,1	-
12.03.2025	0,534	0,173	52,15	48,22	51,19	47,5	3,69	24	0	0	62,5	55,4	7,09	0,32	0,1	-
13.03.2025	0,538	0,167	51,82	47,98	50,86	47,26	3,6	24	0	0	62,9	55,6	7,24	0,32	0,1	-
14.03.2025	0,528	0,16	51,7	48,05	50,74	47,33	3,41	24	0	0	63	55,8	7,24	0,32	0,1	-
15.03.2025	0,555	0,185	51,71	47,49	50,75	46,77	3,98	24	0	0	62,9	55,6	7,29	0,31	0,1	-
16.03.2025	0,58	0,199	52,12	47,57	51,16	46,85	4,31	24	0	0	63	55,7	7,34	0,32	0,1	-
17.03.2025	0,572	0,192	52,25	47,86	51,29	47,14	4,15	24	0	0	63	55,6	7,39	0,3	0,1	-
18.03.2025	0,534	0,161	51,77	48,05	50,81	47,33	3,48	24	0	0	62,7	55,4	7,34	0,3	0,1	-
19.03.2025	0,53	0,154	51,51	47,91	50,55	47,19	3,36	24	0	0	62,7	55,3	7,35	0,32	0,1	-
20.03.2025	0,535	0,166	51,59	47,72	50,63	47	3,63	24	0	0	62,8	55,5	7,25	0,32	0,11	-
21.03.2025	0,476	0,136	47,38	44,2	46,5	43,54	2,96	22	2	1	62,8	55,6	7,21	0,32	0,1	-
22.03.2025	0,534	0,167	52,01	48,13	51,05	47,41	3,64	24	0	0	62,7	55,5	7,15	0,32	0,1	-
23.03.2025	0,528	0,16	51,88	48,23	50,92	47,51	3,41	24	0	0	62,8	55,6	7,22	0,32	0,1	-
Итого:	15,085	0	1444,16	1334,84	1417,38	1314,76	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,085															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	276,295	27396,49	25665,35	26852,61	25255,2
23.03.2025	291,38	28840,65	27000,19	28269,99	26569,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:38:11