

#126129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,493	0,136	51,5	48,36	50,54	47,64	2,9	24	0	0	62,8	55,7	7,06	0,32	0,1	5,5
25.03.2025	0,502	0,138	51,56	48,36	50,6	47,64	2,96	24	0	0	62,9	55,8	7,13	0,32	0,1	4,4
26.03.2025	0,527	0,161	51,96	48,25	51	47,53	3,47	24	0	0	62,8	55,7	7,12	0,32	0,1	6,9
27.03.2025	0,529	0,168	52,38	48,53	51,42	47,81	3,61	24	0	0	62,7	55,7	7,03	0,32	0,1	5,7
28.03.2025	0,52	0,154	52,29	48,7	51,33	47,98	3,35	24	0	0	62,8	55,8	7,01	0,32	0,1	8,9
29.03.2025	0,516	0,157	51,92	48,28	50,96	47,56	3,4	24	0	0	62,9	55,9	6,99	0,32	0,1	9,9
30.03.2025	0,521	0,161	52,24	48,59	51,28	47,87	3,41	24	0	0	62,8	55,9	6,96	0,32	0,1	6,8
31.03.2025	0,558	0,196	52,77	48,37	51,81	47,65	4,16	24	0	0	62,8	55,9	6,97	0,32	0,1	5,9
01.04.2025	0,484	0,149	47,87	44,4	46,99	43,74	3,25	22	2	1	62,7	55,6	7,06	0,32	0,1	-
02.04.2025	0,532	0,165	52,57	48,8	51,61	48,08	3,53	24	0	0	63	55,9	7,1	0,32	0,1	-
03.04.2025	0,504	0,144	52,02	48,67	51,06	47,95	3,11	24	0	0	62,8	55,8	7,01	0,32	0,1	-
04.04.2025	0,524	0,157	52,59	48,92	51,63	48,2	3,43	24	0	0	62,8	55,8	7	0,32	0,13	-
05.04.2025	0,524	0,161	52,42	48,67	51,46	47,95	3,51	24	0	1	62,7	55,7	7,01	0,31	0,1	-
06.04.2025	0,544	0,169	52,5	48,59	51,53	47,87	3,66	24	0	0	63	55,8	7,21	0,32	0,1	-
07.04.2025	0,537	0,164	52,36	48,57	51,4	47,85	3,55	24	0	0	63	55,8	7,19	0,32	0,11	-
08.04.2025	0,52	0,149	52,04	48,57	51,08	47,85	3,23	24	0	1	62,8	55,6	7,19	0,32	0,11	-
09.04.2025	0,549	0,175	52,56	48,55	51,6	47,83	3,77	24	0	1	62,9	55,7	7,19	0,32	0,1	-
10.04.2025	0,561	0,179	52,99	48,8	52,03	48,08	3,95	24	0	0	62,8	55,6	7,18	0,32	0,1	-
11.04.2025	0,516	0,151	52,11	48,59	51,15	47,87	3,28	24	0	0	62,6	55,6	7,07	0,32	0,1	-
12.04.2025	0,564	0,188	52,9	48,55	51,94	47,83	4,11	24	0	0	62,8	55,6	7,12	0,31	0,1	-
13.04.2025	0,533	0,172	52,58	48,69	51,62	47,97	3,65	24	0	0	62,8	55,8	7	0,31	0,1	-
14.04.2025	0,515	0,152	52,57	49,03	51,61	48,31	3,3	24	0	0	63,1	56,2	6,97	0,31	0,15	-
15.04.2025	0,566	0,174	52,67	48,9	51,63	48,13	3,5	24	0	1	66	58,5	7,58	0,31	0,11	-
16.04.2025	0,577	0,174	53,18	49,32	52,09	48,6	3,49	24	0	0	66,8	59,2	7,68	0,3	0,11	-
17.04.2025	0,555	0,156	52,89	49,43	51,82	48,7	3,12	24	0	0	67	59,3	7,64	0,31	0,11	-
18.04.2025	0,534	0,146	52,42	49,21	51,36	48,49	2,87	24	0	0	66,9	59,4	7,57	0,31	0,11	-
19.04.2025	0,563	0,169	53,32	49,68	52,26	48,95	3,31	24	0	0	66,9	59,3	7,54	0,32	0,11	-
20.04.2025	0,568	0,173	53,98	50,25	52,83	49,43	3,4	24	0	0	66,9	59,4	7,48	0,32	0,11	-
21.04.2025	0,572	0,17	53,44	49,73	52,35	48,99	3,36	24	0	0	67	59,3	7,66	0,32	0,11	-
22.04.2025	0,547	0,144	52,62	49,46	51,59	48,74	2,85	24	0	0	67	59,2	7,8	0,32	0,11	-
23.04.2025	0,56	0,149	53,01	49,65	51,95	48,93	3,02	24	0	0	66,9	59,1	7,82	0,32	0,1	-
Итого:	16,615	0	1624,23	1510,47	1593,53	1488,02	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,615															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	291,38	28840,65	27000,19	28269,99	26569,96
23.04.2025	307,995	30464,88	28510,66	29863,52	28057,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:04:44