

#130721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,554	0,142	52,65	49,44	51,61	48,72	2,89	24	0	0	66,9	59	7,89	0,32	0,1	-
25.04.2025	0,571	0,154	53,1	49,65	52,05	48,93	3,12	24	0	0	66,7	58,8	7,99	0,32	0,1	-
26.04.2025	0,601	0,174	53,33	49,43	52,29	48,71	3,58	24	0	0	66,6	58,5	8,05	0,31	0,1	-
27.04.2025	0,612	0,183	53,46	49,35	52,41	48,63	3,78	24	0	0	66,5	58,4	8,05	0,31	0,11	-
28.04.2025	0,611	0,18	53,56	49,54	52,51	48,82	3,69	24	0	0	66,6	58,5	8,1	0,31	0,1	-
29.04.2025	0,596	0,168	53,32	49,5	52,27	48,78	3,49	24	0	0	66,6	58,5	8,09	0,32	0,1	-
30.04.2025	0,599	0,172	53,49	49,64	52,44	48,92	3,52	24	0	0	66,6	58,5	8,08	0,31	0,1	-
01.05.2025	0,579	0,159	53,25	49,67	52,2	48,95	3,25	24	0	0	66,5	58,5	8,01	0,32	0,11	-
02.05.2025	0,579	0,156	53,03	49,49	52,02	48,77	3,25	24	0	0	66,4	58,5	7,99	0,33	0,13	-
03.05.2025	0,483	0,132	46,47	43,38	45,58	42,77	2,81	21	3	1	64,5	56,9	7,62	0,31	0,11	-
04.05.2025	0,581	0,162	52,93	49,34	51,91	48,62	3,29	24	0	0	66,4	58,4	8	0,32	0,1	-
05.05.2025	0,609	0,181	53,44	49,42	52,41	48,7	3,71	24	0	0	66,4	58,3	8,1	0,32	0,1	-
06.05.2025	0,587	0,153	53,12	49,66	52,11	48,94	3,17	24	0	0	66,5	58,3	8,18	0,32	0,1	-
07.05.2025	0,612	0,178	53,91	49,9	52,83	49,16	3,67	24	0	0	66,4	58,3	8,12	0,32	0,1	-
08.05.2025	0,598	0,165	53,13	49,43	52,12	48,71	3,41	24	0	0	66,2	58	8,24	0,32	0,1	-
09.05.2025	0,584	0,149	52,69	49,27	51,69	48,55	3,14	24	0	0	66,2	58	8,26	0,32	0,1	-
10.05.2025	0,589	0,16	53,12	49,55	52,1	48,83	3,27	24	0	0	66,3	58	8,22	0,31	0,1	-
11.05.2025	0,619	0,18	54,09	49,97	53	49,24	3,76	24	0	0	66,2	58,1	8,18	0,32	0,1	-
12.05.2025	0,632	0,193	53,83	49,46	52,76	48,74	4,02	24	0	0	66,4	58,1	8,23	0,32	0,1	-
13.05.2025	0,576	0,141	53,18	49,93	52,13	49,21	2,92	24	0	0	66,5	58,3	8,21	0,31	0,1	-
14.05.2025	0,626	0,191	53,82	49,48	52,72	48,76	3,96	24	0	0	66,3	58,2	8,14	0,32	0,1	-
15.05.2025	0,603	0,169	53,39	49,56	52,35	48,84	3,51	24	0	0	66,3	58,1	8,2	0,32	0,1	-
16.05.2025	0,584	0,152	53,03	49,58	52,03	48,86	3,17	24	0	0	66,2	58	8,2	0,31	0,1	-
17.05.2025	0,625	0,19	53,67	49,43	52,61	48,71	3,9	24	0	0	66,2	58	8,19	0,31	0,11	-
18.05.2025	0,623	0,192	53,71	49,45	52,67	48,73	3,94	24	0	0	66,2	58	8,11	0,31	0,1	-
19.05.2025	0,638	0,201	53,9	49,39	52,82	48,67	4,15	24	0	0	66,4	58,2	8,18	0,3	0,1	-
20.05.2025	0,595	0,163	53,26	49,57	52,2	48,85	3,35	24	0	0	66,6	58,4	8,21	0,3	0,11	-
21.05.2025	0,595	0,169	53,18	49,35	52,13	48,63	3,5	24	0	0	66,5	58,5	8,04	0,31	0,11	-
22.05.2025	0,615	0,191	53,78	49,5	52,66	48,78	3,88	24	0	0	66,6	58,6	8	0,32	0,11	-
23.05.2025	0,598	0,171	53,66	49,71	52,55	48,99	3,56	24	0	0	66,7	58,7	8,02	0,31	0,11	-
Итого:	17,874	0	1594,5	1480,04	1563,18	1458,52	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,874															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	307,995	30464,88	28510,66	29863,52	28057,98
23.05.2025	325,869	32059,38	29990,7	31426,7	29516,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:27:34