

#133750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,589	0,167	53,59	49,77	52,52	49,05	3,47	24	0	0	66,6	58,6	7,94	0,31	0,11	-
25.05.2025	0,594	0,175	53,75	49,83	52,67	49,11	3,56	24	0	0	66,4	58,5	7,9	0,31	0,11	-
26.05.2025	0,586	0,164	53,87	50,09	52,74	49,37	3,37	24	0	0	66,8	58,9	7,87	0,31	0,11	-
27.05.2025	0,581	0,161	54,08	50,43	52,96	49,71	3,25	24	0	0	66,8	59	7,86	0,31	0,11	-
28.05.2025	0,551	0,146	53,48	50,17	52,36	49,45	2,91	24	0	0	67	59,2	7,73	0,32	0,11	-
29.05.2025	0,585	0,173	54,15	50,31	53,02	49,56	3,46	24	0	0	66,9	59,2	7,66	0,32	0,11	-
30.05.2025	0,61	0,199	54,96	50,62	53,78	49,84	3,94	24	0	0	66,9	59,3	7,64	0,32	0,11	-
31.05.2025	0,605	0,196	54,35	50,03	53,21	49,31	3,9	24	0	0	66,9	59,2	7,7	0,31	0,11	-
01.06.2025	0,582	0,177	54,13	50,25	53,02	49,51	3,51	24	0	0	66,8	59,2	7,6	0,31	0,11	-
02.06.2025	0,572	0,17	53,9	50,21	52,77	49,44	3,33	24	0	0	67	59,4	7,65	0,31	0,11	-
03.06.2025	0,555	0,153	53,64	50,24	52,5	49,49	3,01	24	0	0	67,1	59,5	7,62	0,31	0,11	-
04.06.2025	0,548	0,155	53,42	50,09	52,31	49,35	2,96	24	0	0	67,1	59,5	7,59	0,31	0,11	-
05.06.2025	0,552	0,159	53,82	50,34	52,67	49,55	3,12	24	0	0	67,2	59,8	7,49	0,32	0,11	-
06.06.2025	0,534	0,143	53,25	50,13	52,14	49,36	2,78	24	0	0	67	59,6	7,5	0,31	0,11	-
07.06.2025	0,531	0,138	53,15	50,1	52,02	49,34	2,68	24	0	0	67,3	59,7	7,58	0,31	0,11	-
08.06.2025	0,557	0,164	53,63	50,11	52,5	49,34	3,16	24	0	0	67,1	59,6	7,54	0,32	0,1	-
09.06.2025	0,621	0,211	54,5	49,95	53,34	49,23	4,11	24	0	0	67,2	59,4	7,74	0,32	0,11	-
10.06.2025	0,557	0,151	53,62	50,28	52,5	49,52	2,98	24	0	0	67,1	59,4	7,71	0,32	0,11	-
11.06.2025	0,559	0,157	53,51	50,08	52,38	49,34	3,04	24	0	0	67,2	59,5	7,74	0,32	0,1	-
12.06.2025	0,6	0,188	54,24	50,06	53,09	49,34	3,75	24	0	0	67	59,2	7,76	0,32	0,1	-
13.06.2025	0,535	0,128	53	50,11	51,92	49,39	2,53	24	0	0	67,1	59,3	7,84	0,32	0,11	-
14.06.2025	0,582	0,172	53,9	50,11	52,79	49,37	3,42	24	0	0	67	59,3	7,74	0,33	0,2	-
15.06.2025	0,256	0,065	25,22	23,8	24,72	23,44	1,28	24	0	1	67,3	59,5	7,72	0,34	0,28	-
16.06.2025	0,33	0,152	18,98	15,59	18,61	15,37	3,24	24	0	1	66,8	57,4	9,35	0,32	0,22	-
17.06.2025	0,5	0,172	45,77	42,2	44,85	41,5	3,35	24	0	1	67,3	59,9	7,36	0,32	0,1	-
18.06.2025	0,534	0,167	53,6	50,19	52,47	49,29	3,18	24	0	0	67,4	60,3	7,05	0,32	0,1	-
19.06.2025	0,549	0,171	54,82	51,27	53,62	50,31	3,31	24	0	0	67,3	60,3	7,04	0,32	0,1	-
20.06.2025	0,549	0,145	56,11	53,12	54,91	52,16	2,75	24	0	0	67,4	60	7,44	0,32	0,11	-
21.06.2025	0,588	0,178	56,71	52,99	55,51	52,03	3,48	24	0	0	67,4	60	7,38	0,31	0,11	-
22.06.2025	0,558	0,156	56,49	53,27	55,29	52,31	2,98	24	0	0	67,4	60,1	7,29	0,28	0,14	-
23.06.2025	0,506	0,188	43,4	39,32	42,49	38,63	3,86	24	0	1	66,8	59,5	7,34	0,33	0,18	-
Итого:	16,956	0	1595,04	1485,06	1561,68	1462,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,956															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	325,869	32059,38	29990,7	31426,7	29516,5
23.06.2025	342,825	33654,42	31475,76	32988,38	30978,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 16:07:02