

#126054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ИП Миронов Василий Васильевич
Фрунзе 51-57, Калининград
9449
ТВ7 (ASCII)
20114409
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,074	0	27,516	0	0	26,961	0	0	24	0	66,7	39,5	0,46	0,37	4,4
22.03.2025	2,84	0	27,938	0	0	27,36	0	0	24	0	67,6	42,8	0,46	0,37	5,6
23.03.2025	2,43	0	27,249	0	0	26,742	0	0	24	0	63,8	42,1	0,44	0,36	5,7
24.03.2025	3,1	0	27,254	0	0	26,7	0	0	24	0	66,9	39,2	0,44	0,36	6,8
25.03.2025	3,234	0	33,489	0	0	32,805	0	0	24	0	67,1	43,5	0,44	0,36	5,5
26.03.2025	3,084	0	27,451	0	0	26,892	0	0	24	0	67,1	39,7	0,45	0,36	4,4
27.03.2025	3,631	0	33,441	0	0,001	32,758	0	0,001	24	0	67,3	40,8	0,45	0,37	6,9
28.03.2025	2,235	0	20,239	0	0	19,828	0	0	24	0	66,9	40	0,46	0,37	5,7
29.03.2025	2,081	0	19,084	0	0	18,698	0	0	24	0	66,8	40,2	0,47	0,37	8,9
30.03.2025	2,391	0	20,55	0	0	20,133	0	0	24	0	66,9	38,5	0,46	0,37	9,9
31.03.2025	3,325	0	30,753	0	0	30,122	0	0	24	0	67,3	40,9	0,46	0,36	6,8
01.04.2025	3,296	0	29,271	0	0	28,675	0	0	24	0	67,1	39,7	0,45	0,37	5,9
02.04.2025	2,619	0	23,403	0	0	22,927	0	0	24	0	67	39,7	0,45	0,36	-
03.04.2025	2,271	0	19,415	0	0	19,011	0	0	24	0	67,9	39,3	0,46	0,35	-
04.04.2025	2,346	0	19,497	0	0	19,083	0	0	24	0	68,6	39,2	0,46	0,35	-
05.04.2025	4,12	0	35,268	0	0	34,496	0	0	24	0	69,8	41,2	0,44	0,36	-
06.04.2025	4,932	0	43,669	0	0	42,658	0	0	24	0	72	44,4	0,44	0,36	-
07.04.2025	4,916	0	42,504	0	0	41,529	0	0	24	0	71,6	43,3	0,45	0,36	-
08.04.2025	4,591	0	40,873	0	0	39,979	0	0	24	0	69,7	42,3	0,44	0,36	-
09.04.2025	3,878	0	34,049	0	0	33,32	0	0	24	0	68,9	41,1	0,45	0,36	-
10.04.2025	5,416	0	51,55	0	0	50,413	0	0	24	0	70	44,4	0,45	0,36	-
11.04.2025	3,53	0	31,251	0	0	30,579	0	0	24	0	69,1	41,5	0,45	0,36	-
12.04.2025	2,754	0	25,949	0	0	25,394	0	0	24	0	69	43,1	0,46	0,36	-
13.04.2025	1,57	0	13,626	0	0	13,339	0	0	24	0	68,4	40,3	0,47	0,36	-
14.04.2025	1,49	0	13,539	0	0	13,253	0	0	24	0	68,4	41,6	0,48	0,35	-
15.04.2025	1,124	0	11,002	0	0	10,771	0	0	24	0	68,3	43,4	0,45	0,32	-
16.04.2025	0,587	0	8,331	0	0	8,162	0	0	24	0	66,7	49,5	0,43	0,3	-
17.04.2025	0,65	0	9,095	0	0	8,912	0	0	24	0	66,6	49,2	0,43	0,29	-
18.04.2025	0,511	0	7,496	0	0	7,345	0	0	24	0	66,7	50,1	0,43	0,29	-
19.04.2025	0,325	0	4,469	0	0	4,385	0	0	24	0	64,1	46,5	0,42	0,29	-
20.04.2025	0,312	0	4,344	0	0	4,263	0	0	24	0	64	46,5	0,42	0,29	-
Итого:	82,663	0	763,565	0	0,001	747,493	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,744														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1965,292	18038,47	0	0,386	17614,813	0	0,383	14637	16
20.04.2025	2047,957	18802,033	0	0,387	18362,305	0	0,384	15381	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:08:24