#130722#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель	ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя	Борисовский бульвар 11 к1, Калининград
Номер абонента	5119
Порядковый номер	9097
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20112708
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,623	0	48,86	0	0	47,828	0	0	24	0	0	0	68,1	50	0,05	0	-
25.04.2025	3,405	0	47,395	0	0	46,402	0	0	24	0	0	0	67,8	50,3	0,05	0	-
26.04.2025	3,592	0	49,401	0	0	48,366	0	0	24	0	0	0	67,9	50,1	0,05	0	-
27.04.2025	3,766	0	48,127	0	0	47,087	0	0	24	0	0	0	68,9	49,8	0,05	0	-
28.04.2025	3,64	0	48,735	0	0	47,694	0	0	24	0	0	0	68,5	50,3	0,05	0	-
29.04.2025	3,634	0	50,441	0	0	49,381	0	0	24	0	0	0	67,9	50,3	0,05	0	-
30.04.2025	3,43	0	47,162	0	0	46,159	0	0	24	0	0	0	68,3	50,6	0,06	0	-
01.05.2025	3,549	0	48,34	0	0	47,309	0	0	24	0	0	0	68,4	50,5	0,06	0	-
02.05.2025	3,53	0	48,805	0	0	47,772	0	0	24	0	0	0	68,2	50,6	0,06	0	-
03.05.2025	3,408	0	47,85	0	0	46,838	0	0	24	0	0	0	68,1	50,8	0,06	0	-
04.05.2025	3,679	0	51,21	0	0	50,129	0	0	24	0	0	0	68	50,5	0,06	0	-
05.05.2025	3,467	0	47,655	0	0	46,634	0	0	24	0	0	0	68,6	50,9	0,06	0	-
06.05.2025	3,481	0	47,809	0	0	46,782	0	0	24	0	0	0	68,7	50,9	0,06	0	-
07.05.2025	3,493	0	48,585	0	0	47,545	0	0	24	0	0	0	68,6	51,1	0,05	0	-
08.05.2025	3,593	0	48,691	0	0	47,634	0	0	24	0	0	0	69,1	51,1	0,06	0	-
09.05.2025	3,506	0	47,455	0	0	46,417	0	0	24	0	0	0	69,4	51,4	0,06	0	-
10.05.2025	3,556	0	48,327	0	0	47,273	0	0	24	0	0	0	69,3	51,3	0,06	0	-
11.05.2025	3,873	0	52,882	0	0	51,737	0	0	24	0	0	0	69	51,1	0,06	0	-
12.05.2025	3,416	0	47,606	0	0	46,565	0	0	24	0	0	0	69,4	51,9	0,06	0	-
13.05.2025	3,265	0	46,482	0	0	45,465	0	0	24	0	0	0	69,4	52,3	0,06	0	-
14.05.2025	3,46	0	49,824	0	0	48,743	0	0	24	0	0	0	69,1	52,1	0,06	0	-
15.05.2025	3,648	0	51,557	0	0	50,428	0	0	24	0	0	0	69,5	52,2	0,06	0	-
16.05.2025	3,289	0	48,215	0	0	47,158	0	0	24	0	0	0	69,5	52,8	0,06	0	-
17.05.2025	3,443	0	49,309	0	0	48,212	0	0	24	0	0	0	70	52,9	0,06	0	-
18.05.2025	3,798	0	55,344	0	0	54,131	0	0	24	0	0	0	69,5	52,8	0,06	0	-
19.05.2025	3,453	0	51,257	0	0	50,12	0	0	24	0	0	0	69,9	53,5	0,06	0	-
20.05.2025	3,271	0	49,25	0	0	48,156	0	0	24	0	0	0	70,1	53,9	0,06	0	-
21.05.2025	3,189	0	49,645	0	0	48,549	0	0	24	0	0	0	69,8	54,1	0,06	0	-
22.05.2025	3,291	0	51,366	0	0	50,23	0	0	24	0	0	0	69,8	54,2	0,06	0	-
23.05.2025	3,303	0	53,315	0	0	52,152	0	0	24	0	0	0	69,4	54,3	0,06	0	-
Итого:	105,051	0	1480,9	0	0	1448,896	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,091																

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	2281,25	20594,105	0	9,163	20061,419	0	9,055	6420	864
23.05.2025	2386,299	22075,009	0	9,163	21510,319	0	9,055	7140	864

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 8:01:35