

#95023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (ASCII)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,427	0	16,71	0	0	16,361	0	0	24	0	68	61,8	0,5	0,38	-
22.08.2024	0,474	0	16,025	0	0	15,688	0	0	24	0	68,3	61,1	0,5	0,38	-
23.08.2024	0,482	0	20,022	0	0	19,599	0	0	24	0	68,5	62,6	0,5	0,38	-
24.08.2024	0,244	0	14,861	0	0	14,555	0	0	24	0	67,6	63,6	0,5	0,38	-
25.08.2024	0,303	0	12,363	0	0	12,109	0	0	24	0	67,3	61,3	0,5	0,38	-
26.08.2024	0,432	0	15,538	0	0	15,214	0	0	24	0	67,9	61,2	0,5	0,39	-
27.08.2024	0,394	0	14,88	0	0	14,574	0	0	24	0	67,6	61,2	0,5	0,38	-
28.08.2024	0,562	0	15,795	0	0	15,467	0	0	24	0	67,9	59,2	0,5	0,38	-
29.08.2024	0,49	0	15,316	0	0	15	0	0	24	0	67,6	59,8	0,5	0,38	-
30.08.2024	0,396	0	18,875	0	0	18,481	0	0	24	0	67,8	62,7	0,5	0,38	-
31.08.2024	0,217	0	12,254	0	0	12	0	0	24	0	67,6	63,3	0,5	0,39	-
01.09.2024	0,312	0	11,938	0	0	11,691	0	0	24	0	67,4	61,1	0,5	0,38	-
02.09.2024	0,492	0	17,968	0	0	17,59	0	0	24	0	68,2	61,6	0,5	0,39	-
03.09.2024	0,447	0	18,389	0	0	18,046	0	0	24	0	63,7	57,8	0,5	0,38	-
04.09.2024	0,408	0	14,773	0	0	14,467	0	0	24	0	67,6	60,9	0,5	0,39	-
05.09.2024	0,477	0	17,906	0	0	17,535	0	0	24	0	67,8	61,3	0,5	0,38	-
06.09.2024	0,499	0	17,281	0	0	16,923	0	0	24	0	67,8	60,8	0,5	0,38	-
07.09.2024	0,176	0	12,174	0	0	11,928	0	0	24	0	66,8	63,3	0,5	0,38	-
08.09.2024	0,245	0	14,059	0	0	13,769	0	0	24	0	67,5	63,3	0,5	0,39	-
09.09.2024	0,481	0	17,157	0	0	16,801	0	0	24	0	67,8	61	0,5	0,39	-
10.09.2024	0,481	0	17,886	0	0	17,512	0	0	24	0	68	61,5	0,5	0,38	-
11.09.2024	0,419	0	16,372	0	0	16,028	0	0	24	0	68,2	62	0,5	0,38	-
12.09.2024	0,627	0	16,82	0	0	16,466	0	0	24	0	68,2	59,2	0,5	0,38	-
13.09.2024	0,483	0	17,14	0	0	16,78	0	0	24	0	68,3	61,4	0,5	0,38	-
14.09.2024	0,349	0	25,994	0	0	25,532	0	0	24	0	61,8	58,6	0,5	0,38	-
15.09.2024	0,224	0	70,51	0	0	69,762	0	0	24	0	47,3	46,6	0,5	0,36	-
16.09.2024	0,405	0	14,505	0	0	14,193	0	0	24	0	69	62,2	0,5	0,39	-
17.09.2024	0,49	0	16,788	0	0	16,417	0	0	24	0	70,1	63	0,5	0,39	-
18.09.2024	0,51	0	16,915	0	0	16,546	0	0	24	0	69,7	62,4	0,5	0,39	-
19.09.2024	0,431	0	24,559	0	0	24,145	0	0	24	0	60,2	56	0,5	0,37	-
20.09.2024	0,419	0	17,176	0	0	16,825	0	0	24	0	67,2	61,2	0,5	0,37	-
Итого:	12,796	0	568,949	0	0	558,004	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,056														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	2060,562	38789,46	0	0,875	37977,164	0	0,862	23743	101
20.09.2024	2073,358	39358,408	0	0,875	38535,171	0	0,862	24487	101

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2024 14:52:56