

#121035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,125	0	99,34	0	0,01	96,93	0	0,01	0,01	24	0	0	74	52	21,94	0,45	0,33	-
25.02.2025	2,167	0	116,33	0	0	113,63	0	0	0	24	0	0	71,8	52,7	19,11	0,47	0,33	-
26.02.2025	1,989	0	95,75	0	0	93,56	0	0	0	24	0	0	71,6	50,4	21,25	0,47	0,34	-
27.02.2025	1,842	0	93,84	0	0	91,79	0	0	0	24	0	0	69,9	49,8	20,13	0,46	0,33	-
28.02.2025	2,053	0	109,98	0	0	107,54	0	0	0	24	0	0	70,6	51,4	19,24	0,47	0,33	-
01.03.2025	2,195	0	112,93	0	0	110,27	0	0	0	24	0	0	72,8	52,8	20,03	0,47	0,33	-
02.03.2025	2,053	0	98,02	0	0	95,7	0	0	0	24	0	0	72,8	51,3	21,45	0,47	0,33	-
03.03.2025	1,911	0	92,9	0	0	90,8	0	0	0	24	0	0	70,8	49,7	21,09	0,47	0,33	-
04.03.2025	1,809	0	86,94	0	0	84,98	0	0	0	24	0	0	70,3	49	21,38	0,47	0,33	-
05.03.2025	1,663	0	79,59	0	0	77,84	0	0	0	24	0	0	69,6	48	21,6	0,48	0,33	-
06.03.2025	1,472	0	66,87	0	0,01	65,42	0	0,01	0,01	24	0	0	69,6	46,8	22,82	0,47	0,33	-
07.03.2025	1,475	0	68,54	0	0	67,05	0	0	0	24	0	0	69,6	47,2	22,34	0,48	0,33	-
08.03.2025	1,399	0	66,46	0	0	65,02	0	0	0	24	0	0	69,2	47,3	21,93	0,47	0,33	-
09.03.2025	1,458	0	70,58	0	0	69,07	0	0	0	24	0	0	69,1	47,7	21,38	0,48	0,32	-
10.03.2025	1,284	0	58,67	0	0,01	57,38	0	0,01	0,01	24	0	0	69,5	47	22,54	0,48	0,32	-
11.03.2025	1,83	0	91,72	0	0	89,7	0	0	0	24	0	0	70	49,1	20,91	0,5	0,32	-
12.03.2025	1,831	0	91,38	0	0	89,38	0	0	0	24	0	0	70,4	49,7	20,68	0,48	0,32	-
13.03.2025	2,014	0	94,43	0	0	92,22	0	0	0	24	0	0	72,4	50,4	21,97	0,47	0,33	-
14.03.2025	2,151	0	100,41	0	0	97,91	0	0	0	24	0	0	74,4	52,3	22,08	0,47	0,33	-
15.03.2025	2,149	0	100,56	0	0	98,04	0	0	0	24	0	0	74,9	52,5	22,38	0,47	0,33	-
16.03.2025	2,229	0	101,81	0	0	99,27	0	0	0	24	0	0	75,1	52,5	22,56	0,46	0,33	-
17.03.2025	2,366	0	114,88	0	0	111,95	0	0	0	24	0	0	75,8	54,5	21,29	0,47	0,33	-
18.03.2025	2,097	0	97,15	0	0	94,79	0	0	0	24	0	0	74	51,8	22,16	0,46	0,33	-
19.03.2025	1,953	0	94,7	0	0	92,52	0	0	0	24	0	0	71,8	50,4	21,42	0,47	0,33	-
20.03.2025	1,732	0	85,83	0	0	83,86	0	0	0	24	0	0	70,8	49,5	21,37	0,47	0,33	-
21.03.2025	1,66	0	82,07	0	0	80,29	0	0	0	24	0	0	69	47,9	21,11	0,48	0,33	-
22.03.2025	1,686	0	85,53	0	0	83,61	0	0	0	24	0	0	70,4	49,3	21,08	0,47	0,33	-
23.03.2025	1,662	0	81,76	0	0	80	0	0	0	24	0	0	69,2	48,1	21,09	0,47	0,33	-
Итого:	52,255	0	2538,97	0	0,03	2480,52	0	0,03	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,255																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	277,659	15683,24	0	2,01	15313,73	0	2,01
23.03.2025	329,914	18222,21	0	2,04	17794,25	0	2,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 11:01:06