

#126127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,761	0	85,02	0	0	83,15	0	0	0	24	0	0	69,7	48,3	21,37	0,47	0,33	5,5
25.03.2025	1,631	0	86,72	0	0	84,83	0	0	0	24	0	0	69,4	49,1	20,33	0,47	0,33	4,4
26.03.2025	1,7	0	83,52	0	0	81,73	0	0	0	24	0	0	69,2	48,1	21,09	0,46	0,33	6,9
27.03.2025	1,528	-0,004	85,01	0	1,53	83,17	0	1,53	1,53	24	0	0	69,1	51,6	17,54	0,48	0,32	5,7
28.03.2025	1,187	0	57,02	0	0,08	55,79	0	0,08	0,08	24	0	0	69,3	47,9	21,37	0,48	0,32	8,9
29.03.2025	1,083	0	53,55	0	0,01	52,41	0	0,01	0,01	24	0	0	68,7	47,9	20,82	0,48	0,32	9,9
30.03.2025	1,31	0	63,4	0	0	62,05	0	0	0	24	0	0	69,2	47,5	21,77	0,47	0,32	6,8
31.03.2025	1,424	0	72,35	0	0	70,78	0	0	0	24	0	0	69,4	49,1	20,27	0,47	0,33	5,9
01.04.2025	1,584	0	84,29	0	0,06	82,46	0	0,06	0,06	24	0	0	69,6	50,2	19,34	0,49	0,32	-
02.04.2025	1,373	0	70,46	0	0	68,92	0	0	0	24	0	0	69,4	49,2	20,13	0,5	0,32	-
03.04.2025	1,1	0	51,66	0	0,01	50,55	0	0,01	0,01	24	0	0	69,6	47,6	21,92	0,48	0,32	-
04.04.2025	1,342	0	66,04	0	0,01	64,62	0	0,01	0,01	24	0	0	69,3	48,2	21,07	0,48	0,33	-
05.04.2025	1,903	0	98,68	0	0	96,37	0	0	0	24	0	0	72,5	52,6	19,96	0,48	0,33	-
06.04.2025	2,118	0	113,76	0	0	110,94	0	0	0	24	0	0	74,5	55,1	19,4	0,48	0,32	-
07.04.2025	1,858	0	88,75	0	0	86,6	0	0	0	24	0	0	73,8	52	21,74	0,47	0,32	-
08.04.2025	1,783	0	88,74	0	0,01	86,7	0	0,01	0,01	24	0	0	71,5	50,7	20,77	0,48	0,33	-
09.04.2025	1,755	0	90,8	0	0	88,7	0	0	0	24	0	0	71,7	51,4	20,33	0,48	0,33	-
10.04.2025	1,97	0	108,34	0	0	105,82	0	0	0	24	0	0	72	53	18,97	0,48	0,32	-
11.04.2025	1,626	0	81,1	0	0,01	79,3	0	0,01	0,01	24	0	0	70,5	49,7	20,83	0,47	0,32	-
12.04.2025	1,474	0	74,56	0	0	72,93	0	0	0	24	0	0	69,6	48,7	20,96	0,49	0,32	-
13.04.2025	1,017	0	47,77	0	0,01	46,75	0	0,01	0,01	24	0	0	69	47,2	21,77	0,49	0,3	-
14.04.2025	0,854	0	37,13	0	0	36,34	0	0	0	24	0	0	68,6	44,6	24,04	0,46	0,27	-
15.04.2025	0,558	0	27,18	0	0	26,58	0	0	0	24	0	0	68,9	49,7	19,15	0,43	0,26	-
16.04.2025	0,234	0	16,6	0	0	16,29	0	0	0	24	0	0	67,6	54,6	12,97	0,42	0,25	-
17.04.2025	0,291	0	18,02	0	0	17,64	0	0	0	24	0	0	67,5	52,8	14,71	0,36	0,23	-
18.04.2025	0,229	0	14,87	0	0	14,6	0	0	0	24	0	0	66,6	52,6	13,98	0,32	0,22	-
19.04.2025	0,316	0	16,46	0	0	16,11	0	0	0	24	0	0	67,4	49,3	18,13	0,32	0,22	-
20.04.2025	0,219	0	10,38	0	0	10,17	0	0	0	24	0	0	68,3	48,6	19,63	0,38	0,33	-
21.04.2025	0,306	0	15,55	0	0	15,23	0	0	0	24	0	0	67,1	47,5	19,57	0,43	0,41	-
22.04.2025	0,299	0	16,44	0	0	16,11	0	0	0	24	0	0	67,7	45,9	21,79	0,43	0,41	-
23.04.2025	0,326	0	20,68	0	0	20,26	0	0	0	24	0	0	67,8	45	22,72	0,43	0,41	-
Итого:	36,159	0	1844,85	0	1,73	1803,9	0	1,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,159																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	329,914	18222,21	0	2,04	17794,25	0	2,04
23.04.2025	366,073	20067,06	0	3,77	19598,15	0	3,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:36:55