

#130719#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,312	0	21,89	0	0	21,42	0	0	0	24	0	0	67,5	44,3	23,2	0,43	0,41	-
25.04.2025	0,293	0	14,79	0	0	14,49	0	0	0	24	0	0	67,2	45,7	21,55	0,43	0,41	-
26.04.2025	0,303	0	14,8	0	0	14,5	0	0	0	24	0	0	66,6	44	22,56	0,42	0,41	-
27.04.2025	0,295	0	13,43	0	0	13,17	0	0	0	24	0	0	67,2	44,2	22,98	0,43	0,41	-
28.04.2025	0,348	0	23,84	0	0	23,35	0	0	0	24	0	0	67,4	44,7	22,77	0,42	0,4	-
29.04.2025	0,283	0	15,51	0	0	15,18	0	0	0	24	0	0	68,2	46,8	21,32	0,43	0,41	-
30.04.2025	0,303	0	14,94	0	0	14,63	0	0	0	24	0	0	69,1	44,2	24,93	0,43	0,41	-
01.05.2025	0,33	0	17,21	0	0	16,83	0	0	0	24	0	0	69,3	43,8	25,43	0,43	0,41	-
02.05.2025	0,308	0	11,93	0	0	11,66	0	0	0	24	0	0	68,9	42,7	26,23	0,42	0,39	-
03.05.2025	0,365	0	18,76	0	0	18,39	0	0	0	24	0	1	67,7	43,2	24,51	0,43	0,41	-
04.05.2025	0,284	0	12,76	0	0	12,47	0	0	0	24	0	0	69,1	45	24,08	0,42	0,41	-
05.05.2025	0,269	0	12,67	0	0	12,39	0	0	0	24	0	0	68,8	44,7	24,06	0,48	0,43	-
06.05.2025	0,327	0	12,61	0	0	12,34	0	0	0	24	0	0	68,2	41,8	26,44	0,52	0,45	-
07.05.2025	0,28	0	12,86	0	0	12,57	0	0	0	24	0	0	70	46,5	23,5	0,52	0,45	-
08.05.2025	0,305	0	12,16	0	0	11,88	0	0	0	24	0	0	70	44,5	25,56	0,52	0,45	-
09.05.2025	0,303	0	11,99	0	0	11,74	0	0	0	24	0	0	70	44,2	25,82	0,52	0,45	-
10.05.2025	0,245	0	10,97	0	0	10,72	0	0	0	24	0	0	70	46,6	23,42	0,52	0,45	-
11.05.2025	0,26	0	11,67	0	0	11,43	0	0	0	24	0	0	69,7	46,7	22,98	0,52	0,45	-
12.05.2025	0,302	0	11,06	0	0	10,79	0	0	0	24	0	0	70	42,5	27,49	0,52	0,45	-
13.05.2025	0,255	0	11,49	0	0	11,24	0	0	0	24	0	0	70,2	46,4	23,79	0,5	0,45	-
14.05.2025	0,274	0	12,43	0	0	12,14	0	0	0	24	0	0	70,1	45,4	24,71	0,5	0,45	-
15.05.2025	0,309	0	15,81	0	0	15,49	0	0	0	24	0	0	69,8	45,4	24,45	0,5	0,45	-
16.05.2025	0,266	0	12,92	0	0	12,66	0	0	0	24	0	0	69,2	48	21,24	0,5	0,45	-
17.05.2025	0,246	0	11,61	0	0	11,37	0	0	0	24	0	0	69,4	46,6	22,8	0,5	0,45	-
18.05.2025	0,258	0	11,45	0	0	11,2	0	0	0	24	0	0	69,5	46,5	23,06	0,5	0,45	-
19.05.2025	0,308	0	14,05	0	0	13,74	0	0	0	24	0	0	69,5	45	24,52	0,51	0,45	-
20.05.2025	0,308	0	12,74	0	0	12,44	0	0	0	24	0	0	70,1	44,6	25,52	0,5	0,45	-
21.05.2025	0,209	0	8,71	0	0	8,52	0	0	0	24	0	0	68,6	45,8	22,8	0,5	0,45	-
22.05.2025	0,238	0	9,01	0	0	8,8	0	0	0	24	0	0	68,6	44,2	24,45	0,5	0,45	-
23.05.2025	0,198	0	8,3	0	0	8,1	0	0	0	24	0	0	68,1	45	23,09	0,5	0,45	-
Итого:	8,584	0	404,37	0	0	395,65	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,584																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	366,073	20067,06	0	3,77	19598,15	0	3,77
23.05.2025	374,657	20471,43	0	3,77	19993,8	0	3,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:56:24