

#133748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 2 дом 66)
4402
8082
ВКТ-7
00205758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,221	0	8,51	0	0	8,32	0	0	0	24	0	0	68,6	43,8	24,8	0,5	0,45	-
25.05.2025	0,239	0	9,02	0	0	8,82	0	0	0	24	0	0	68,6	43,6	25,02	0,5	0,45	-
26.05.2025	0,216	0	8,7	0	0	8,51	0	0	0	24	0	0	68,4	44,3	24,15	0,51	0,46	-
27.05.2025	0,215	0	9,16	0	0	8,96	0	0	0	24	0	0	68,4	46,6	21,81	0,52	0,46	-
28.05.2025	0,223	0	9,09	0	0	8,89	0	0	0	24	0	0	69,2	46	23,21	0,44	0,36	-
29.05.2025	0,145	0	12,7	0	0	12,46	0	0	0	24	0	1	66,2	53	13,23	0,27	0,23	-
30.05.2025	0,11	0	9,58	0	0	9,41	0	0	0	24	0	1	63,7	36,4	27,34	0,54	0,46	-
31.05.2025	0,288	0	44,5	0	0	43,63	0	0	0	24	0	0	65	58,2	6,85	0,54	0,45	-
01.06.2025	0,248	0	20,81	0	0	20,35	0	0	0	24	0	0	70,2	58,7	11,46	0,54	0,45	-
02.06.2025	0,267	0	21,63	0	0	21,14	0	0	0	24	0	0	70,4	58,5	11,91	0,53	0,45	-
03.06.2025	0,259	0	21,4	0	0	20,93	0	0	0	24	0	0	70	58,2	11,82	0,38	0,32	-
04.06.2025	0,131	0	13,1	0	0	12,83	0	0	0	24	0	1	67,5	51,6	15,88	0,5	0,42	-
05.06.2025	0,22	0	17,96	0	0	17,55	0	0	0	24	0	0	70,4	57,5	12,92	0,54	0,45	-
06.06.2025	0,256	0	20,21	0	0	19,77	0	0	0	24	0	0	70,4	58,2	12,15	0,54	0,45	-
07.06.2025	0,272	0	20,91	0	0	20,44	0	0	0	24	0	0	70,4	57,9	12,42	0,54	0,45	-
08.06.2025	0,249	0	21,15	0	0	20,66	0	0	0	24	0	0	70	58,6	11,38	0,54	0,45	-
09.06.2025	0,281	0	23,17	0	0	22,7	0	0	0	24	0	0	70,2	58,5	11,74	0,54	0,45	-
10.06.2025	0,256	0	21,42	0	0	20,92	0	0	0	24	0	0	69,8	58,4	11,36	0,53	0,46	-
11.06.2025	0,247	0	22,24	0	0	21,74	0	0	0	24	0	0	69,7	58,7	11,01	0,53	0,46	-
12.06.2025	0,26	0	21,92	0	0	21,44	0	0	0	24	0	0	69,9	58,3	11,6	0,54	0,46	-
13.06.2025	0,243	0	21,01	0	0	20,56	0	0	0	24	0	0	70,2	58,9	11,28	0,54	0,46	-
14.06.2025	0,236	0	20,94	0	0	20,5	0	0	0	24	0	0	69,9	58,8	11,13	0,54	0,46	-
15.06.2025	0,26	0	22,08	0	0	21,6	0	0	0	24	0	0	70	58,5	11,44	0,54	0,46	-
16.06.2025	0,227	0	21,05	0	0	20,6	0	0	0	24	0	0	69,6	58,8	10,78	0,55	0,47	-
17.06.2025	0,24	0	20,61	0	0	20,14	0	0	0	24	0	0	70	58,8	11,23	0,54	0,47	-
18.06.2025	0,262	0	21,53	0	0	21,05	0	0	0	24	0	0	70	58,4	11,52	0,53	0,47	-
19.06.2025	0,28	0	46,62	0	0	45,72	0	0	0	24	0	0	64,6	58,8	5,75	0,54	0,47	-
20.06.2025	0,218	0	18,42	0	0	18,03	0	0	0	24	0	0	70,1	58,7	11,47	0,54	0,47	-
21.06.2025	0,232	0	19,16	0	0	18,74	0	0	0	24	0	0	70,7	59	11,66	0,54	0,47	-
22.06.2025	0,254	0	20,55	0	0	20,1	0	0	0	24	0	0	70,5	58,6	11,93	0,54	0,47	-
23.06.2025	0,269	0	21,43	0	0	20,95	0	0	0	24	0	0	70,6	58,6	11,97	0,54	0,47	-
Итого:	7,324	0	610,58	0	0	597,46	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,324																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	374,657	20471,43	0	3,77	19993,8	0	3,77
23.06.2025	381,981	21082,01	0	3,77	20591,26	0	3,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:36:16