

#5140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8081
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3713
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2021 | 3,22 | 0 | 240,676 | 0 | 0 | 234,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59,3 | 0 | 0,36 | 0,22 | 0 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 3,088 | 0 | 244,891 | 0 | 0 | 239,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 58,3 | 0 | 0,36 | 0,22 | 0 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 3,046 | 0 | 240,711 | 0 | 0 | 235,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57,1 | 0 | 0,35 | 0,22 | 0 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 3,056 | 0 | 243,136 | 0 | 0 | 237,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 58,1 | 0 | 0,35 | 0,22 | 0 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 3,051 | 0 | 230,655 | 0 | 0 | 225,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 56,7 | 0 | 0,33 | 0,21 | 0 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 3,061 | 0 | 238,181 | 0 | 0 | 232,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 57,4 | 0 | 0,34 | 0,21 | 0 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 3,044 | 0 | 245,506 | 0 | 0 | 240,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 58 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,99 | 0 | 249,341 | 0 | 0 | 243,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 58,5 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,988 | 0 | 234,266 | 0 | 0 | 229,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 57,5 | 0 | 0,34 | 0,21 | 0 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 3,07 | 0 | 227,795 | 0 | 0 | 222,655 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 57,2 | 0 | 0,33 | 0,21 | 0 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 3,08 | 0 | 229,865 | 0 | 0 | 224,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 57,1 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 3,119 | 0 | 233,88 | 0 | 0 | 228,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 57,1 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 3,093 | 0 | 224,395 | 0 | 0 | 219,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 57 | 0 | 0,33 | 0,22 | 0 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 3,26 | 0 | 226,305 | 0 | 0 | 220,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 58,4 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 3,187 | 0 | 219,695 | 0 | 0 | 214,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 57,4 | 0 | 0,33 | 0,22 | 0 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 3,24 | 0 | 232,195 | 0 | 0 | 226,683 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 58,6 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 3,089 | 0 | 231,325 | 0 | 0 | 226,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 58 | 0 | 0,33 | 0,21 | 0 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,981 | 0 | 230,415 | 0 | 0 | 225,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 56,4 | 0 | 0,34 | 0,21 | 0 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 3,053 | 0 | 244,451 | 0 | 0 | 239,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 57 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 2,964 | 0 | 242,676 | 0 | 0 | 237,357 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 57,3 | 0 | 0,34 | 0,21 | 0 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,951 | 0 | 230,32 | 0 | 0 | 225,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 56,4 | 0 | 0,33 | 0,21 | 0 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,916 | 0 | 221,25 | 0 | 0 | 216,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55,6 | 0 | 0,32 | 0,21 | 0 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 3,002 | 0 | 227,255 | 0 | 0 | 222,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 56,1 | 0 | 0,33 | 0,21 | 0 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 3,017 | 0 | 238,986 | 0 | 0 | 233,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 57,1 | 0 | 0,34 | 0,21 | 0 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,936 | 0 | 248,736 | 0 | 0 | 243,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 57,5 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 2,891 | 0 | 250,431 | 0 | 0 | 244,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 57,9 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 2,867 | 0 | 253,686 | 0 | 0 | 248,153 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 58,1 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 11 |
| 20.04.2021 | 2,85 | 0 | 255,421 | 0 | 0 | 249,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 58,6 | 0 | 0,36 | 0,21 | 0 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 2,857 | 0 | 246,251 | 0 | 0 | 240,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 57,7 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,948 | 0 | 230,75 | 0 | 0 | 225,685 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 56,8 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,986 | 0 | 227,745 | 0 | 0 | 222,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 56,4 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | - |
| Итого: | 93,901 | 0 | 7341,191 | 0 | 0 | 7177,309 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.03.2021 | 3024,387 | 214937,938 | 480 | 480 | 209824,5 | 480,674 | 480,674 | 34641,17 | 695,7 | 6006,17 | 0,3 |
| 23.04.2021 | 3118,287 | 222279,125 | 480 | 480 | 217001,812 | 480,674 | 480,674 | 35385,17 | 1439,7 | 6006,17 | 0,3 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 16:53:19