

#126123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
4402
8081
ВКТ-9
3713
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,842	0	85,286	0	0	83,442	0	0	24	0	19456	0	69,5	47,4	70	0,59	0,24	0	5,5
25.03.2025	1,745	0	83,945	0	0	82,142	0	0	24	0	19456	0	69,3	47,6	70	0,59	0,24	0	4,4
26.03.2025	1,801	0	84,1	0	0	82,307	0	0	24	0	19456	0	69	46,9	70	0,59	0,24	0	6,9
27.03.2025	1,833	0	88,635	0	0	86,751	0	0	24	0	19456	0	68,8	47,6	70	0,58	0,24	0	5,7
28.03.2025	1,474	0	66,735	0	0	65,306	0	0	24	0	19456	0	69,2	46,5	70	0,6	0,23	0	8,9
29.03.2025	1,341	0	61,585	0	0	60,285	0	0	24	0	19456	0	68,6	46,2	70	0,6	0,23	0	9,9
30.03.2025	1,654	0	74,385	0	0	72,795	0	0	24	0	19456	0	69,1	45,7	70	0,6	0,23	0	6,8
31.03.2025	1,777	0	81,955	0	0	80,198	0	0	24	0	19456	0	69,2	46,9	70	0,59	0,23	0	5,9
01.04.2025	1,715	0	78,5	0	0	76,812	0	0	24	0	19456	0	69,3	46,8	70	0,59	0,24	0	-
02.04.2025	1,536	0	69,515	0	0	68,029	0	0	24	0	19456	0	69,1	46,3	70	0,61	0,23	0	-
03.04.2025	1,301	0	57,355	0	0	56,12	0	0	24	0	19456	0	69,4	46,4	70	0,62	0,23	0	-
04.04.2025	1,484	0	65,025	0	0	63,637	0	0	24	0	19456	0	69	45,4	70	0,6	0,23	0	-
05.04.2025	1,93	0	81,465	0	0	79,578	0	0	24	0	19456	0	72,2	47,8	70	0,61	0,24	0	-
06.04.2025	2,146	0	88,391	0	0	86,24	0	0	24	0	19456	0	74,1	49,2	70	0,61	0,24	0	-
07.04.2025	1,89	0	75,265	0	0	73,471	0	0	24	0	19456	0	73,3	47,5	70	0,61	0,24	0	-
08.04.2025	1,786	0	75,91	0	0	74,195	0	0	24	0	19456	0	71,2	47	70	0,6	0,23	0	-
09.04.2025	1,91	0	82,285	0	0	80,417	0	0	24	0	19456	0	71,4	47,5	70	0,6	0,24	0	-
10.04.2025	2,021	0	89,236	0	0	87,196	0	0	24	0	19456	0	71,6	48,4	70	0,6	0,24	0	-
11.04.2025	1,763	0	78,265	0	0	76,54	0	0	24	0	19456	0	70,2	47,1	70	0,6	0,24	0	-
12.04.2025	1,636	0	74,975	0	0	73,363	0	0	24	0	19456	0	69,3	46,9	70	0,59	0,23	0	-
13.04.2025	1,203	0	55,3	0	0	54,125	0	0	24	0	19456	0	68,8	47,1	70	0,61	0,23	0	-
14.04.2025	1,048	0	47,25	0	0	46,255	0	0	24	0	19456	0	68,5	45,6	70	0,61	0,21	0	-
15.04.2025	0,783	0	38,405	0	0	37,588	0	0	24	0	19456	0	68,9	49,5	70	0,58	0,19	0	-
16.04.2025	0,362	0	25,035	0	0	24,517	0	0	24	0	19456	0	67,8	55,1	70	0,54	0,17	0	-
17.04.2025	0,372	0	26,155	0	0	25,614	0	0	24	0	19456	0	67,7	55	70	0,53	0,16	0	-
18.04.2025	0,339	0	25,665	0	0	25,143	0	0	24	0	19456	0	67,1	55,2	70	0,48	0,15	0	-
19.04.2025	0,311	0	22,97	0	0	22,496	0	0	24	0	19456	0	67,6	55,2	70	0,43	0,14	0	-
20.04.2025	0,354	0	21,995	0	0	21,52	0	0	24	0	19968	0	69,3	54,8	70	0,43	0,14	0	-
21.04.2025	0,318	0	25,05	0	0	24,547	0	0	24	0	19968	0	66,6	54,9	70	0,48	0,24	0	-
22.04.2025	0,335	0	23,39	0	0	22,904	0	0	24	0	19456	0	67,9	55,2	70	0,54	0,32	0	-
23.04.2025	0,319	0	22,515	0	0	22,047	0	0	24	0	19456	0	68	55,4	70	0,54	0,32	0	-
Итого:	40,329	0	1876,543	0	0	1835,58	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,329																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	5045,357	383827,438	480	488,89	374756,188	480,674	489,444	68066,88	696	7644,5	0
23.04.2025	5085,688	385703,969	480	488,89	376591,75	480,674	489,444	68810,88	1440	7644,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:36:46