

#120222#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ТИС - Диалог, ООО
Бульвар Л. Шевцовой 29, Калининград (ТИС-Диалог)
6665

Заводской номер счётчика 20112658	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	52,935	39,854	13.081	3.124

Подпись исполнителя _____



#120221#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 6665
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112658
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,606	0	23,121	0	0	22,719	0	0	24	0	61,4	55	0,43	0,41
22.02.2025	-	0,539	0	22,99	0	0	22,639	0	0	24	0	57,4	51,8	0,43	0,41
23.02.2025	-	0,534	0	22,947	0	0	22,598	0	0	24	0	57,3	51,7	0,43	0,41
24.02.2025	-	0,484	0	22,875	0	0	22,564	0	0	24	0	54,1	49	0,43	0,41
25.02.2025	-	0,485	0	22,851	0	0	22,535	0	0	24	0	54,6	49,4	0,43	0,41
26.02.2025	-	0,456	0	22,845	0	0	22,548	0	0	24	0	53	48,1	0,42	0,41
27.02.2025	-	0,443	0	22,76	0	0	22,468	0	0	24	0	52,5	47,8	0,41	0,41
28.02.2025	-	0,458	0	22,811	0	0	22,513	0	0	24	0	53,2	48,4	0,55	0,41
01.03.2025	-	0,477	0	22,778	0	0	22,461	0	0	24	0	54,6	49,5	0,26	0,41
02.03.2025	-	0,467	0	22,799	0	0	22,486	0	0	24	0	54,2	49,1	0,08	0,41
03.03.2025	-	0,456	0	22,717	0	0	22,412	0	0	24	0	53,3	48,4	0	0,11
04.03.2025	-	0,448	0	22,653	0	0	22,355	0	0	24	0	52,8	48	0	0,02
05.03.2025	-	0,419	0	22,643	0	0	22,363	0	0	24	0	51,3	46,8	0	0
06.03.2025	-	0,407	0	22,633	0	0	22,357	0	0	24	0	50,9	46,5	0	0
07.03.2025	-	0,414	0	22,664	0	0	22,378	0	0	24	0	51,6	47,2	0	0,04
08.03.2025	-	0,406	0	22,666	0	0	22,383	0	0	24	0	51,5	47,1	0	0,02
09.03.2025	-	0,404	0	22,649	0	0	22,367	0	0	24	0	51,4	47	0	0,03
10.03.2025	-	0,391	0	22,705	0	0	22,426	0	0	24	0	50,9	46,7	0	0
11.03.2025	-	0,43	0	22,671	0	0	22,371	0	0	24	0	53,1	48,5	0	0,02
12.03.2025	-	0,422	0	22,67	0	0	22,376	0	0	24	0	52,6	48,1	0	0
13.03.2025	-	0,447	0	22,62	0	0	22,313	0	0	24	0	53,7	48,9	0,03	0,1
14.03.2025	-	0,483	0	22,724	0	0	22,398	0	0	24	0	55,4	50,2	0,14	0,2
15.03.2025	-	0,512	0	22,725	0	0	22,386	0	0	24	0	56,5	51,1	0,2	0,25
16.03.2025	-	0,514	0	22,753	0	0	22,41	0	0	24	0	56,6	51,1	0,01	0,1
17.03.2025	-	0,532	0	22,714	0	0	22,36	0	0	24	0	57,7	52	0,03	0,17
18.03.2025	-	0,496	0	22,625	0	0	22,297	0	0	24	0	55,5	50,1	0,02	0,07
19.03.2025	-	0,485	0	22,568	0	0	22,251	0	0	24	0	54,7	49,5	0	0
20.03.2025	-	0,468	0	22,653	0	0	22,339	0	0	24	0	54,1	49,1	0	0,01
Итого:	-	13,083	0	636,83	0	0	628,073	0	0	672	0	54,14	49,15	0,15	0,19

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	39,854	1921,325	0	0	1893,906	0	0	1934	432
20.03.2025	52,935	2558,155	0	0	2521,98	0	0	2606	432

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения