

#124075#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ТИС - Диалог, ООО
Бульвар Л. Шевцовой 29, Калининград (ТИС-Диалог)
6665

Заводской номер счётчика 20112658	Показания прибора, ГДж 14.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	63,281	52,935	10.346	2.471

Подпись исполнителя



#124074#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 14.04.2025.

Номер абонента 6665
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112658
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0,435	0	22,541	0	0	22,25	0	0	24	0	52,3	47,6	0	0
22.03.2025	5,6	0,444	0	22,583	0	0	22,285	0	0	24	0	53	48,2	0	0
23.03.2025	5,7	0,427	0	22,51	0	0	22,218	0	0	24	0	52,3	47,7	0	0
24.03.2025	6,8	0,422	0	22,528	0	0	22,239	0	0	24	0	52,1	47,5	0	0
25.03.2025	5,5	0,433	0	22,459	0	0	22,166	0	0	24	0	52,5	47,9	0	0
26.03.2025	4,4	0,422	0	22,495	0	0	22,209	0	0	24	0	51,9	47,4	0	0
27.03.2025	6,9	0,423	0	22,463	0	0	22,177	0	0	24	0	52	47,5	0	0
28.03.2025	5,7	0,397	0	22,582	0	0	22,306	0	0	24	0	50,8	46,6	0	0
29.03.2025	8,9	0,272	0	12,904	0	0	12,745	0	0	24	0	51	46	0	0
30.03.2025	9,9	0,404	0	18,549	0	0	18,312	0	0	24	0	52,1	46,8	0	0
31.03.2025	6,8	0,359	0	13,752	0	0	13,586	0	0	24	0	50,6	44,3	0	0
01.04.2025	5,9	0,342	0	11,653	0	0	11,52	0	0	24	0	49,3	42,2	0	0
02.04.2025	-	0,361	0	11,653	0	0	11,511	0	0	24	0	50,8	43,3	0	0
03.04.2025	-	0,355	0	18,425	0	0	18,218	0	0	24	0	48,7	44	0	0
04.04.2025	-	0,402	0	21,347	0	0	21,08	0	0	24	0	51,4	46,9	0	0
05.04.2025	-	0,5	0	21,785	0	0	21,456	0	0	24	0	56,7	51,2	0,01	0
06.04.2025	-	0,529	0	21,792	0	0	21,449	0	0	24	0	58,1	52,2	0,01	0
07.04.2025	-	0,485	0	21,6	0	0	21,289	0	0	24	0	55,3	49,8	0	0
08.04.2025	-	0,49	0	21,604	0	0	21,294	0	0	24	0	55,4	49,9	0	0
09.04.2025	-	0,48	0	21,658	0	0	21,348	0	0	24	0	55,2	49,8	0	0
10.04.2025	-	0,504	0	21,663	0	0	21,338	0	0	24	0	56,6	50,9	0	0
11.04.2025	-	0,45	0	21,539	0	0	21,249	0	0	24	0	53,4	48,3	0	0
12.04.2025	-	0,428	0	21,485	0	0	21,206	0	0	24	0	52,4	47,6	0	0
13.04.2025	-	0,381	0	21,513	0	0	21,256	0	0	24	0	50,3	46	0	0
14.04.2025	-	0,202	0	12,284	0	0	12,142	0	0	24	0	49,4	45,5	0	0
Итого:	6,4	10,347	0	495,367	0	0	488,849	0	0	600	0	52,54	47,4	0	0

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	52,935	2558,155	0	0	2521,98	0	0	2606	432
14.04.2025	63,281	3053,523	0	0	3010,83	0	0	3206	432

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения