

#99725#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2024 по 05.11.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Связьинформ, ООО  
Генерала Толстикова 75, Калининград (Связьинформ)

Заводской номер счётчика 20112534	Показания прибора, ГДж 05.11.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	476,707	467,619	9.088	2.171

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*скач об. 11. 20 релевант  
на лоб по бх*



#99963#

Отчёт за период с 20.10.2024 по 05.11.2024.

Номер абонента  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112534  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 14.11.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2024	-	0,57	0	47,129	0	0	46,599	0	0	24	0	49,3	46,4	0,4	0,38
22.10.2024	-	0,552	0	47,36	0	0	46,838	0	0	24	0	48,7	45,9	0,4	0,39
23.10.2024	-	0,527	0	45,499	0	0	44,999	0	0	24	0	48,7	45,9	0,41	0,39
24.10.2024	-	0,555	0	47,342	0	0	46,818	0	0	23	1	48,9	46	0,41	0,39
25.10.2024	-	0,619	0	47,337	0	0	46,746	0	0	24	0	51,9	48,7	0,43	0,41
26.10.2024	-	0,565	0	47,245	0	0	46,695	0	0	24	0	50	47,2	0,41	0,39
27.10.2024	-	0,539	0	47,511	0	0	46,988	0	0	24	0	48,7	46	0,4	0,38
28.10.2024	-	0,543	0	47,395	0	0	46,871	0	0	24	0	48,7	46	0,4	0,38
29.10.2024	-	0,539	0	47,325	0	0	46,804	0	0	24	0	48,7	45,9	0,4	0,38
30.10.2024	-	0,533	0	47,246	0	0	46,729	0	0	24	0	48,6	45,8	0,42	0,4
31.10.2024	-	0,544	0	47,152	0	0	46,631	0	0	24	0	48,8	46	0,41	0,39
01.11.2024	-	0,543	0	47,094	0	0	46,572	0	0	24	0	48,8	46	0,4	0,38
02.11.2024	-	0,609	0	47,107	0	0	46,533	0	0	24	0	51,3	48,2	0,44	0,41
03.11.2024	-	0,605	0	47,083	0	0	46,498	0	0	24	0	51,8	48,7	0,42	0,4
04.11.2024	-	0,59	0	47,179	0	0	46,622	0	0	24	0	50,4	47,4	0,43	0,41
05.11.2024	-	0,656	0	47,196	0	0	46,571	0	0	24	0	53,3	50	0,46	0,44
Итого:	-	9,089	0	754,2	0	0	745,514	0	0	383	1	49,79	46,88	0,42	0,4

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 383 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2024	467,619	31154,993	0	0	30747,27	0	0	32331	8
05.11.2024	476,707	31909,194	0	0	31492,785	0	0	32714	9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения