

#100527#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Красная 16-18, Калининград
5774

Заводской номер счётчика 20123742	Показания прибора, ГДж 21.11.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.10.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3157,226	3071,596	85.63	20.452

Подпись исполнителя



с 02.11.24 по 17.11.24
(по расчётам)



#100526#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 21.11.2024.

Номер абонента 5774
Порядковый номер 9137
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20123742
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,6	51,1	0,3	0,18
25.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,9	50,2	0,3	0,18
26.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	51,3	0,3	0,18
27.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,8	52,1	0,3	0,18
28.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	52,1	0,3	0,18
29.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,6	52,4	0,3	0,18
30.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,9	52,6	0,3	0,18
31.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	52,6	0,3	0,18
01.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,9	53	0,3	0,18
02.11.2024	-	2,057	0	27,732	0	0	27,127	0	0	0	24	69,6	51,5	0,31	0,22
03.11.2024	-	4,149	0	55,8	0	0	54,573	0	0	12	12	69,8	51,7	0,31	0,25
04.11.2024	-	4,138	0	56,78	0	0	55,54	0	0	24	0	69,6	51,8	0,32	0,25
05.11.2024	-	4,133	0	53,555	0	0	52,379	0	0	24	0	69,7	50,9	0,31	0,25
06.11.2024	-	4,135	0	53,41	0	0	52,251	0	0	24	0	69,3	50,4	0,31	0,25
07.11.2024	-	4,253	0	53,789	0	0	52,595	0	0	24	0	70,2	50,9	0,31	0,26
08.11.2024	-	4,289	0	55,807	0	0	54,574	0	0	24	0	70,1	51,3	0,32	0,26
09.11.2024	-	4,171	0	53,488	0	0	52,323	0	0	24	0	69,4	50,4	0,31	0,26
10.11.2024	-	4,424	0	53,226	0	0	51,991	0	0	24	0	72	51,7	0,31	0,26
11.11.2024	-	4,876	0	53,735	0	0	52,36	0	0	24	0	76	53,7	0,31	0,26
12.11.2024	-	4,878	0	53,001	0	0	51,636	0	0	24	0	76,3	53,8	0,31	0,26
13.11.2024	-	4,875	0	52,65	0	0	51,293	0	0	24	0	76,3	53,6	0,31	0,26
14.11.2024	-	4,503	0	52,27	0	0	51,029	0	0	24	0	72,9	51,9	0,31	0,26
15.11.2024	-	4,161	0	52,465	0	0	51,325	0	0	24	0	69,4	50	0,31	0,26
16.11.2024	-	4,261	0	55,382	0	0	54,167	0	0	24	0	69,7	50,9	0,32	0,26
17.11.2024	-	4,255	0	54,188	0	0	52,995	0	0	24	0	69,9	50,7	0,32	0,26
18.11.2024	-	4,277	0	52,83	0	0	51,645	0	0	24	0	70,6	50,8	0,31	0,26
19.11.2024	-	4,455	0	52,425	0	0	51,195	0	0	24	0	72,4	51,6	0,31	0,26
20.11.2024	-	4,454	0	53,4	0	0	52,155	0	0	24	0	72,2	51,8	0,31	0,26
21.11.2024	-	4,886	0	52,277	0	0	50,932	0	0	24	0	76,2	53,3	0,31	0,26
Итого:	-	85,63	0	1048,21	0	0	1024,085	0	0	444	252	70,94	51,73	0,31	0,23

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 444 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2024	3071,596	39451,457	0	0	37440,247	0	0	26327	6298
21.11.2024	3157,226	40499,667	0	0	38464,332	0	0	26795	6526

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения