

#121028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Красная 20-22, Калининград
4776
4145
ВКТ-7
00105504
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,998	35,96	36,81	0	35,09	36,48	-1,39	24	0	0	72,4	44	28,44	0	0	-
25.02.2025	1,003	39,27	40,11	0	38,34	39,66	-1,32	24	0	0	70,3	44,1	26,21	0	0	-
26.02.2025	0,935	35,28	36,06	0	34,55	35,82	-1,27	24	0	0	70,2	43	27,15	0	0	-
27.02.2025	0,903	35,54	36,29	0	34,82	36,05	-1,23	24	0	0	68,5	42,5	26	0	0	-
28.02.2025	0,96	38,32	39,12	0	37,46	38,78	-1,32	24	0	0	69,2	43,6	25,65	0	0	-
01.03.2025	1,005	38,1	38,93	0	37,24	38,56	-1,32	24	0	0	71,4	44,3	27,05	0	0	-
02.03.2025	0,951	34,84	35,62	0	34,07	35,37	-1,3	24	0	0	71,2	43,3	27,9	0	0	-
03.03.2025	0,91	34,89	35,64	0	34,17	35,4	-1,23	24	0	0	69,3	42,6	26,68	0	0	-
04.03.2025	0,882	33,69	34,39	0	32,97	34,15	-1,18	24	0	0	68,9	42,1	26,73	0	0	-
05.03.2025	0,818	31,09	31,73	0	30,45	31,49	-1,04	24	0	0	68,1	41,2	26,91	0	0	-
06.03.2025	0,774	28,66	29,26	0	28,04	29,04	-1	24	0	0	68,2	40,5	27,67	0	0	-
07.03.2025	0,784	29,76	30,37	0	29,12	30,11	-0,99	24	0	0	68,2	41,3	26,91	0	0	-
08.03.2025	0,765	29,48	30,06	0	28,87	29,83	-0,96	24	0	0	67,7	41,2	26,55	0	0	-
09.03.2025	0,723	27,58	28,11	0	27,04	27,9	-0,86	24	0	0	67,5	40,6	26,89	0	0	-
10.03.2025	0,651	23,24	23,69	0	22,77	23,52	-0,75	24	0	0	67,8	39,2	28,6	0	0	-
11.03.2025	0,876	34,86	35,52	0	34,15	35,28	-1,13	24	0	0	68,6	42,8	25,74	0	0	-
12.03.2025	0,87	33,88	34,54	0	33,16	34,3	-1,14	24	0	0	69,1	42,8	26,26	0	0	-
13.03.2025	0,948	35,78	36,52	0	34,99	36,22	-1,23	24	0	0	71	43,9	27,12	0	0	-
14.03.2025	0,986	35,55	36,34	0	34,68	35,98	-1,3	24	0	0	72,9	44,4	28,51	0	0	-
15.03.2025	1,025	36,85	37,67	0	35,97	37,28	-1,31	24	0	0	73,3	44,8	28,55	0	0	-
16.03.2025	1,029	36,6	37,41	0	35,74	37,04	-1,3	24	0	0	73,6	44,8	28,81	0	0	-
17.03.2025	1,075	38,5	39,36	0	37,55	38,93	-1,38	24	0	0	74,2	45,6	28,64	0	0	-
18.03.2025	0,985	35,41	36,17	0	34,61	35,88	-1,27	24	0	0	72,4	43,9	28,51	0	0	-
19.03.2025	0,947	35,68	36,41	0	34,83	36,07	-1,24	24	0	0	70,3	43,2	27,11	0	0	-
20.03.2025	0,894	34,48	35,17	0	33,74	34,84	-1,1	24	0	0	69,4	42,8	26,51	0	0	-
21.03.2025	0,869	34,64	35,31	0	33,94	35	-1,06	24	0	0	67,7	42,1	25,59	0	0	-
22.03.2025	0,842	32,32	32,96	0	31,62	32,62	-1	24	0	0	68,9	42,2	26,69	0	0	-
23.03.2025	0,829	32,27	32,88	0	31,61	32,61	-1	24	0	0	67,8	41,6	26,21	0	0	-
Итого:	25,237	952,52	972,45	0	931,59	964,21	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,237															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	3,801	128,09	131,33	0	124,73	129,91
23.03.2025	29,038	1080,61	1103,78	0	1056,32	1094,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:17:04